

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO PRZEDŁOŻENIA ORGANOM PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH

1. W przypadku, gdy odpowiedzialnym za obowiązki z zakresu ochrony przeciwpożarowej i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych jest inna osoba niż właściciel obiektu – umowa cywilno- prawna świadcząca o tym fakcie;
2. KRS kontrolowanej firmy;
3. W przypadku, gdy do udziału w czynnościach wyznaczona jest inna osoba niż właściciel obiektu – pisemne upoważnienie/pełnomocnictwo do udziału w tych czynnościach i do podpisania protokołu pokontrolnego;
4. Książka obiektu budowlanego;
5. Decyzje o pozwoleniu na użytkowanie obiektu;
6. Protokoły z kontroli rocznej i pięcioletniej stanu technicznego obiektów;
7. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego - gdy kubatura przekracza 1000 m³ lub bez względu na kubaturę, gdy w obiekcie lub na terenie występują pomieszczenia lub przestrzenie zagrożone wybuchem;
8. Protokoły z przeglądu i konserwacji oraz pomiarów w zakresie wydajności i ciśnienia hydrantów zewnętrznych (pierwszy hydrant w odległości do 75 m, drugi hydrant w odległości do 150 m);
9. Protokół ze sprawdzenia zadziałania urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie – np. system oddymiania, system sygnalizacji pożarowej, urządzenia tryskaczowe i zraszające;
10. Protokoły z przeglądu i konserwacji i pomiarów instalacji elektrycznych (zerowanie ochronne, rezystancja izolacji, przeciwpożarowy wyłącznik prądu);
11. Protokoły z przeglądu i konserwacji i pomiarów instalacji odgromowych (piorunochronnych) z metryką urządzenia piorunochronnego;
12. Protokoły z przeglądu i badań natężenia oświetlenia ewakuacyjnego (awaryjnego) wraz z podanym czasem podtrzymania baterii;
13. Protokoły z przeglądu i konserwacji przewodów kominowych, dymowych, spalinowych i wentylacyjnych – wentylacja grawitacyjna;
14. Protokoły z przeglądu i konserwacji i sprawności wentylacji mechanicznej z pomiarem krotności wymiany powietrza;
15. Protokoły z pomiarów szczelności instalacji gazowej (jeżeli występuje);
16. Wymagane gaśnice;

17. Oznakowanie wyjść ewakuacyjnych, dróg ewakuacyjnych, przeciwpożarowego wyłącznika prądu, głównego zaworu gazu, gaśnic, urządzeń przeciwpożarowych;

18. Wyposażenie obiektu w instrukcję przeciwpożarową ogólną i instrukcję postępowania na wypadek pożaru z wykazem telefonów alarmowych;

19. Certyfikaty lub dokumenty stwierdzające impregnacje ogniochronne palnych lub łatwopalnych elementów konstrukcyjnych i wykończenia wnętrz (m.in. drewniana więźba dachowa, okładziny ścienne, panele, boazerie, podsufitki, kasetony, okładziny sufitów, wykładziny podłogowe) występujących na poziomych i pionowych drogach ewakuacyjnych.