


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

kabel istniejący zasilający z rozdzielni R-1




zabezpieczenie 3p C16A kier pompa

YKY 5x6mm L=25m

	Customer: Przemysław Anusik	Designer:	Project no.: zasilanie pompy glebno
	Project title: PGL LP Gidle, Niesulów 3.97-540 Gidle	Appr.:	Project rev.:
	Page title:	Last printed: 07.05.2024	Page rev.:
	Page designation:	Last changed: 11.03.2024	Page 1 of PLC 1
Page designation description:		Used pages: 10	

istniejące zasilanie z rozdzielni R-1 wykonane kablem YKY 5x4mm

L1, L2, L3, N, PE



w istniejącej rozdzielni R-2 Deszczownia dobudować zabezpieczenie 3P C16A dla nowego obwodu

wyprowadzić kable YKY 5x6mm L= 25m do zasilania pompy g'ębinowej 3 faz 4kW

