



(l.dz. 603)

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W STRZELCACH OPOLSKICH

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 20, 47-100 Strzelce Opolskie

sekr. tel. 77 44 00 313, fax 77 44 00 323

e-mail: sekretariat.psse.strzelceop@sanepid.gov.pl

HK.90820.17.7.2024.MR

Strzelce Opolskie, 2024-07-25

Burmistrz Leśnicy
ul. 1-go Maja 9
47-150 Leśnica

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY przeznaczonej do spożycia przez ludzi

**pochodzącej z wodociągu publicznego Czarnocin
na dzień 24 lipca 2024 r.**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. - Dz.U. z 2024 r., poz. 416), art. 12 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. - Dz.U. z 2024 r., poz. 757) oraz § 21 ust. 1 pkt 3, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294),

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich
stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi
pochodzącej z wodociągu publicznego Czarnocin.**

Okresowa ocena jakości wody sporządzona została na podstawie analizy sprawozdań z przeprowadzonych badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich oraz kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy, ul. Kościuszki 5. Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia dotyczy okresu od 01.01.2024 r. do 24.07.2024 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich stwierdza, że na dzień 24 lipca 2024 r. woda pochodząca z wodociągu publicznego Czarnocin pod względem fizykochemicznym nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294) ze względu na przekroczenia parametru manganu. Pod względem mikrobiologicznym woda pochodząca z wodociągu publicznego Czarnocin spełnia wymagania ww. rozporządzenia.

Toczy się postępowanie administracyjne. Została wydana decyzja stwierdzająca warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Czarnocin ze względu na stwierdzone przekroczenie parametru manganu. Ponadto nakazano zarządcy wodociągu doprowadzić jakość wody do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, potwierdzić działania naprawcze pozytywnymi wynikami badań wody wykonanymi przez akredytowane laboratorium oraz nie przekraczać wartości 100µg/l dla parametru manganu w wodzie. Termin wykonania powyższej decyzji prolongowano, nowy termin wykonania nakazów decyzji ustalono na 30 listopada 2024 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich wydał komunikat nr 9/2024 dla mieszkańców zaopatrywanych z wodociągu publicznego Czarnocin.

Jakość wody w wodociągu publicznym Czarnocin jest stale monitorowana. W badaniach próbek wody pochodzących z wodociągu publicznego Czarnocin w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 24 lipca 2024 r. stężenie manganu w punkcie na Stacji Wodociągowej wynosiło:

Data pobrania	Wynik $\mu\text{g/l}$
4 styczeń 2024 r.	99,4 ($\pm 10,0$)
10 styczeń 2024 r.	101,0 ($\pm 11,0$)
19 luty 2024 r.	80,0 ($\pm 8,0$)
9 kwiecień 2024 r.	58,7 ($\pm 8,9$)
13 maj 2024 r.	58,0 ($\pm 5,0$)
18 czerwiec 2024 r.	50,1 ($\pm 7,6$)
8 lipca 2024 r.	49,0 (± 4)
8 lipca 2024 r.	49,0 ($\pm 7,4$)

W pobranych próbkach wody na sieci w punkcie Agroturystyka „Na Granicy”, ul. Wiejska 3, Czarnocin nie stwierdzono przekroczeń stężenia manganu (wynik poniżej granicy oznaczalności).

Prowadzone było postępowanie administracyjne ze względu na stwierdzone przekroczenia parametru żelaza w wodzie przeznaczonej do spożycia w wodociągu publicznym Czarnocin. W dniu 23 stycznia 2024 r. wydano decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Czarnocin ze względu na stwierdzone przekroczenie parametru żelaza. Ponadto nakazano zarządcy wodociągu doprowadzić jakość wody do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, potwierdzić działania naprawcze pozytywnymi wynikami badań wody wykonanymi przez akredytowane laboratorium oraz nie przekraczać wartości $500\mu\text{g/l}$ dla parametru żelaza w wodzie. Termin wykonania powyższej decyzji ustalono na 30 czerwca 2024 r. Wydano również komunikat nr 2/2024 dla mieszkańców. Zawartość parametru żelaza w próbkach wody pobranych w ramach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w okresie 10 stycznia 2024 r. – 18 czerwca 2024 r. wahała się od 104 do $167\mu\text{gFe/l}$. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich nie stwierdził przekroczeń w zakresie parametru żelaza, tym samym stwierdził przydatność wody do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego Czarnocin.

Ponadnormatywna zawartość manganu i żelaza w wodzie do picia może wpływać na jej walory organoleptyczne, jak barwę, mętność, smak, może powodować przebarwienia mających kontakt z wodą tkanin i materiałów, zmywanych powierzchni oraz urządzeń sanitarnych, a także na stan techniczny sieci wodociągowej, tj. powstawanie osadów. Spożywanie wody o stwierdzonym stężeniu manganu nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Badania próbek wody były wykonywane zgodnie z harmonogramem poboru przyjętym na 2024 r. i obejmowały oznaczenia mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne.

Wodociąg publiczny Czarnocin obejmuje swoim zasięgiem miejscowość Czarnocin. Wodociąg publiczny Czarnocin jest połączony z wodociągiem publicznym Lichynia.

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a.

Do wiadomości:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Kościuszki 5
47-150 Leśnica

Sporządziła:

Martyna Rulik
Oddział Higieny Komunalnej

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Strzelcach Opolskich
K. Kąchoła
mgr Katarzyna Kąchoła

WYSŁANO

2024-07-26

podpis.....*(ep)*.....
2/2