

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Zamawiający

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie
al. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin

II. Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie jest wyłączone spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) – wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130.000,00 PLN (netto)

III. Przedmiot zamówienia

Wykonanie napraw instalacji elektrycznej, c.o. i bieżących w ośrodku socjalnym GDDKiA w Międzyzdrojach – 2 zadania

IV. Lokalizacja obiektu:

ul. M. Skłodowskiej-Curie 12
72-500 Międzyzdroje

V. Termin wykonania zamówienia

do 30.10.2022r. – dokładny termin do ustalenia z uwagi na konieczność zapewnienia dostępności pomieszczeń

VI. Warunki udziału w postępowaniu – zadanie 1

1. Prace oraz badania i pomiary instalacji muszą być wykonane przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje i uprawnienia poświadczone świadectwem kwalifikacji SEP kat. E,
2. Ocena stanu instalacji na protokołach pomiarowych musi być dokonana przez osobę **niewykonującą pomiarów** i posiadającą świadectwo kwalifikacji w zakresie dozoru D.

Po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawca zobowiązany jest złożyć kopie świadectw kwalifikacji.

3. Wykonawca będzie realizował zamówienie w oparciu o własny sprzęt i materiały; pomiary i badania należy wykonać za pomocą urządzeń pomiarowych, które posiadają wymagane certyfikaty i aktualną legalizację (świadectwo wzorcowania).

VII. Zakres prac objętych zamówieniem

Zadanie 1

Naprawy instalacji elektrycznej

- 1) wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego – demontaż i utylizacja istniejących opraw słupkowych, montaż nowych opraw ziemnych - 6 kpl.
- 2) usunięcie usterek stwierdzonych przy pomiarach – brak ciągłości i brak przewodów ochronnych PE w apartamencie, biurze, świetlicy, domkach 1, 2 i 8 – razem 19 punktów. Wykaz punktów pomiarowych zostanie przekazany wybranemu wykonawcy.
- 3) Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołów po dokonaniu napraw potwierdzających sprawność instalacji.
- 4) Wymiana kinkietu w łazience w domku nr 4.

Zadanie 2

a) Naprawy instalacji centralnego ogrzewania

- 1) wymiana grzejników łazienkowych w domkach 1, 2, 6, 7, 8 – demontaż i utylizacja istniejących grzejników, montaż nowych grzejników drabinkowych z odpowietrznikiem – kolor biały wymiary: ok. 53x990 cm.
- 2) dostosowanie instalacji w domku 8 do ww. rozmiaru grzejnika

- 3) wymiana zestawów termostatycznych kątowych 1/2" – 5 szt.
- 4) wymiana zaworów odcinających kątowych 1/2" – 5 szt.
- 5) napełnienie i odpowietrzenie układów.

b) Prace pozostałe

- 1) odnowienie powłoki malarskiej parapetu w domku nr 6 ok. 2 m²
- 2) montaż listwy przypodłogowej (ok. 1,3m) w domku nr 8
- 3) uporządkowanie wiaty śmietnikowej – wywóz i utylizacja odpadów gabarytowych w ilości ok. 5m³

VIII. Sposób obliczenia ceny

1. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia wraz z kosztem dojazdu oraz uwzględniać wszystkie elementy związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia.
2. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe zgodne ze stawką podaną w formularzu ofertowym (załącznik nr 2).

IX. Warunki płatności

1. Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze nastąpi, protokolarnym odbiorze robót, w terminie do 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę realizacji płatności uważa się datę, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi dyspozycję polecenia przelewu pieniędzy na konto Wykonawcy.

X. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Ofertę należy przesłać na adres: jkalis@gddkia.gov.pl do dnia **04.10.2022r. – do godz. 9.00**
2. Składana oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym – załączniku nr 2.