

KOMUNIKAT

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 06.10.2022 r.**

**skierowany do konsumentów wody
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Nowe Chrusty**

**zaopatrującego miejscowości: Nowe Chrusty, Stare Chrusty, Albertów,
Wilkucice Duże, Wilkucice Małe, Pogorzałe Ługi, Eminów, Mikołajów, Janków,
Jankówek, Łaznówek, Janinów, Janków Trzeci, Maksymilianów, Stefanów,
Reginów, Rokiciny wieś od nr 43 do 118**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Mazowieckim na podstawie badań próbek wody pobranych w dniu 03.10.2022 r. w ramach kontroli urzędowej z w/w wodociągu sieciowego stwierdził, że jakość wody nie spełnia obowiązujących wymagań mikrobiologicznych ze względu na obecność bakterii z grupy coli

Woda warunkowo przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i mycia naczyń, kąpeli noworodków i niemowląt.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294)

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu

2 min.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Tomaszowie Mazowieckim

lek. wet. *Joanna Sarwa*