



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PARCZEWIE**

Parczew dn. 08.03.2021r.

21-200 Parczew, ul. Piwonia 54
tel. (0-83) 354-23-29, fax. (0-83) 354-13-10

psse.parczew@pis.gov.pl
<http://psseparczew.pis.gov.pl>

ONS-HK. 903.1.32.2021

**Zakład Usług Wodnych Międzygminnego
Związku Komunalnego z siedzibą w Parczewie
21-200 Parczew ul. Lubartowska 4a**

**DECYZJA
ONS-HK.9012.2.1.15.2021**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r., poz. 195), art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020r., poz. 2028 z późn. zm.), § 3 ust. 1 i § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294 z późn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Parczewie

po analizie wyników badań wody zawartych w sprawozdaniu nr 118688/21/SOK, nr 118687/21/SOK, nr 118686/21/SOK, nr 118691/21/SOK, nr 123086/21/SOK z dnia 06.03.2021r. z badania mikrobiologicznego wody, pobranej w dniu 03.03.2021r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Rudno,

**stwierdza
przydatność wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Rudno**

UZASADNIENIE

W dniu 03.03.2021r. w ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Rudno, z punktów monitoringowych pobrano próbki wody z w/w sieci wodociągowej. Analiza wyników badań próbek wody wykonanej przez laboratorium badawcze J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o. o. 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 180, zawartych w sprawozdaniach z badań nr 118688/21/SOK, nr 118687/21/SOK, nr 118686/21/SOK, nr 118691/21/SOK, nr 123086/21/SOK z dnia 06.03.2021r. z badania mikrobiologicznego wody, pobranej w dniu 03.03.2021r. nie wykazała przekroczeń mikrobiologicznych:

- próbka nr 118688 – punkt poboru: Rudno III 54 - woda z sieci;
- próbka nr 118687 – punkt poboru: Rudzieniec 51 – woda z sieci;
- próbka nr 118686 – punkt poboru: SUW Rudno – wyjście na sieć;

- próbka nr 118691 – punkt poboru: SUW Rudno – woda po filtrach na wejściu do zbiornika;
- próbka nr 123086 – punkt poboru: SUW Rudno – woda surowa, studnia nr 2;

co jest zgodne z załącznikiem nr 1 część A tabela 1 pkt. 1 i 2 oraz część C tabela pkt. 1, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294 z późn. zm.).

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 przywoływanego rozporządzenia „właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 10 ust. 1, w tym sprawozdań z własnych badań jakości wody, sprawozdań przekazywanych przez podmioty, o których mowa w § 6-8, z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego dla tych podmiotów harmonogramu oraz sprawozdań przekazywanych przez podmioty wykonujące badania jakości wody w laboratoriach, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy, wykonanych w punkcie zgodności stwierdza: przydatność wody do spożycia w przypadku, gdy woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia oraz parametry ustalone w oparciu o wyniki oceny ryzyka, o której mowa w § 12, oraz ocenę bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, jako niezbędne dla danej strefy zaopatrzenia do celów ochrony zdrowia ludzkiego lub do celów zapewnienia jakości produkcji, dystrybucji i kontroli jakości wody”.

W związku z dyspozycją cytowanego przepisu prawa i opisywanymi wynikami badania próbek wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Parczewie orzekł jak w sentencji.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Parczewie
mgr Ewa Kaśmierz

POUCZENIE

1. Od decyzji niniejszej przysługuje odwołanie do Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Parczewie w terminie 14-tu dni od daty doręczenia decyzji.
2. Zgodnie z art. 127a Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Parczewie.
3. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:

1. Zakład Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego z siedzibą w Parczewie ul. Lubartowska 4a, 21-200 Parczew
2. a/a

Do wiadomości:

1. Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radzynie Podlaskim
4. Wójt Gminy Milanów ul. Kościelna 11A, 21-210 Milanów
5. Starosta Parczewski ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew
6. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Parczewie ul. Piwonia 50, 21-200 Parczew
7. Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Produktów Kosmetycznych w/m
8. Sekcja Nadzoru P/Epidemicznego w/m
9. Stanowisko Higieny Dzieci i Młodzieży w/m