

Komunikat
z dnia 01.07.2021r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu publicznego Dzierżążnik, zaopatrującego miejscowość Dzierżążnik w gminie Korsze w powiecie kętrzyńskim stwierdzono obecność bakterii grupy coli (w ilości < 10 jtk w 100ml wody). Jednocześnie w badanej próbce nie stwierdzono obecności bakterii Escherichia coli i enterokoków.

Woda warunkowo przydatna do spożycia, po uprzednim przygotowaniu. Przygotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpeli noworodków i niemowląt.

Uwaga: Wodę należy **gotować przez minimum 2 minuty**, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przygotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i sflukiwania toalet.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294)

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kętrzynie

I. Filipek
Irmina Filipek
mgr higieny i epidemiologii

