



K O M U N I K A T

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sulęcinie z dnia 05.08.2022 r.

w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia

z wodociągu publicznego Bobrówko (gm. Torzym) zaopatrującego miejscowość:

Bobrówko

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sulęcinie, na podstawie sprawozdania z badań próbek wody pobranych z ww. wodociągu informuje, iż jakość wody pod względem bakteriologicznym nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., po. 2294) z uwagi na zajście nieprawidłowych zmian w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72 godzinach inkubacji.

W związku z powyższym woda do celów konsumpcyjnych, tj. do picia, przygotowywania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli noworodków powinna być używana **wyłącznie po przegotowaniu**. Woda może być wykorzystywana do innych celów socjalno – bytowych, higienicznych i domowych, a także do urządzeń sanitarnych (WC).



Administrator wodociągu został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie.

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Sulęcinie
B. Dzedzic
mgr Beata Dzedzic

Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania