



Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień na pytania Wykonawcy i zmiana SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – dalej zwaną „ustawa PZP” – w trybie podstawowym bez negocjacji na robotę budowlaną pn.: **Wykonanie przystosowania pomieszczenia byłej kotłowni na potrzeby archiwum zakładowego.**

W związku z pytaniem Wykonawcy otrzymanym w dniu 20 kwietnia 2023 roku Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2, 3 i 6 ustawy PZP wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

„Prosimy o przedstawienie szczegółowego opisu odnośnie drzwi dwuskrzydłowych aluminiowych.”

Odpowiedź nr 1:

Do wyceny należy przyjąć drzwi o następujących parametrach:

- drzwi stalowe płaszczowe przeciwpożarowe wewnętrzne,
- skrzydło drzwi płaszczowych wykonane z dwóch arkuszy blachy ocynkowanej o grubości 0,7 – 0,75 [mm] i powlekanej powłoką poliestrową, malowane proszkowo,
- ościeżnice drzwi wykonane są z kształtowników stalowych, profilowanych z blachy o grubości 1,5 [mm] i malowanych proszkowo,
- stojaki ościeżnic lutowane,
- skrzydła drzwi są zawieszane w ościeżnicy na co najmniej dwóch zawiasach z regulacją pionową, w tym jeden samozamykający,
- grubość skrzydła drzwi wynosi $62,5 \pm 1$ [mm],
- wypełnienie skrzydła dla klasy odporności EI60 stanowi wełna mineralna o odpowiedniej gęstości,
- system uszczelnień - uszczelka przylgowa wykonana z modyfikowanego EPDM osadzona jest na obwodzie ościeżnicy, wzdłuż stojaków i nadproża ościeżnicy.
- dodatkowo umieszczona jest uszczelka pęczniąca o przekroju 2x20 [mm],
- okucia i zamki - drzwi małogabarytowe wyposażone są standardowo w jeden zamek zapadkowo-zasuwkowy z wkładką z trzema kluczami, dwa bolce przeciwwyważeniowe zabezpieczające przed zdjęciem skrzydła lub wyważeniem drzwi oraz klamkę z polipropylenu z rdzeniem stalowym,
- drzwi wyposażone są w dwa zawiasy z regulacją pionową na skrzydło, w tym jeden samozamykający.
- drzwi stalowe małogabarytowe spełniają kryteria dla klasy dymoszczelności Sa, Sm.

Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający - udzielając wyjaśnień w terminie późniejszym niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - musi przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.

Jednocześnie Zamawiający oświadcza, że przesuwając termin składania i otwarcia ofert. Nowym terminem składania ofert jest **25 kwietnia 2023 r. godz. 9.00** oraz nowym terminem otwarcia ofert jest **25 kwietnia 2023 r. godz. 10.00** i mając na uwadze powyższe Zamawiający zmienia treść SWZ poprzez modyfikację:

1) Rozdziału XIX ust. 2 SWZ, który otrzymuje brzmienie:

„ 2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **25 kwietnia 2023 r., do godz. 9:00**”.

2) Rozdziału XX ust. 1 SWZ, który otrzymuje brzmienie:

„1. Otwarcie ofert nastąpi **25 kwietnia 2023 r., o godzinie 10:00**.”

3) Rozdziału XVI ust. 1 SWZ, który otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **24 maja 2023 r.**”

Z up. REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE

(-)

Antoni Pomykała
p.o. Z-cy Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Regionalny Konserwator Przyrody w Rzeszowie