



UWAGI

- 1. Obwód oświetleniowy "a" zasilic z istniejacego obwodu oswietlenia zewnetrznego (z istniejacej oprawy).
- 2. Obwód oświetleniowy "b" zasilic z najblizszej istniejacej puszki polaczeniowej oswietlenia. Łącznik oświetlenia zainstalować w przedsionku.
- 3. Przewody prowadzić w bruzdach pod tynkiem oraz w konstrukcji metalowej lub w rurkach elektroinstalacyjnych na konstrukcji
- 4. Zastosować domofon bezprzewodowy z dwiema kasetami zewnetrznymi. Zasilanie unifonu bateryjne lub 230V AC z najblizszego gniazda wtyczkowego

Oznaczenia
KZ – domofon kaseto zewnetrzna
UD – domofon unifon

GETRONIK				10-335 Olsztyn ul.Reymonta 39/4	
tel.89 526-63-64 kom.605 566 465					
Treść	Rzut porteru – oswietlenie zewnetrzne, domofon			Nr rys.	E-2
Obiekt/adres	Państwowe Liceum Plastyczne Olsztyn ul.Partyzantów dz.72-64/1			Skala	1:100
Opracował	mgr inż. D.Gierszewski				
Projektował	mgr inż. E.Gierszewski			upraw. nr 0L/222/70	Nr strony
Sprawił	mgr inż. K.Krzemieniewski			upraw.WAM/0110/PWOE/16	