



Grójec, dnia 17.02.2023

HKN.903.6.59.2023

ZBIORCZA ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 195),
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028),
- § 20 i § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

po rozpatrzeniu danych zawartych sprawozdaniach z badań próby wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez Publiczną Szkołę Podstawowa w Ostrołęce i w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora w Grójcu z **wodociągu lokalnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Ostrołęce**, gmina Warka zgodnie z wymaganiami do ww. rozporządzenia, przedstawionych w poniższej tabeli:

| Data poboru | Punkt poboru próbki wody | Nr sprawozdania z badań | Laboratorium wykonujące badanie |
|-------------|--|----------------------------|---------------------------------|
| 02.03.2022 | Ostrołęka 3A, gm. Warka Publiczna Szkoła Podstawowa | 255/S z dnia 08.03.2022 r. | PSSE w Radomiu |
| 08.06.2022 | | 890/S z dnia 17.06.2022 r. | PSSE w Radomiu |
| 30.11.2022 | | 1128 z dnia 07.12.2022 r. | PSSE w Radomiu |

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu stwierdza
warunkową przydatność wody do spożycia
z wodociągu lokalnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Ostrołęce
o produkcji wody do 100 m³/dobę.

Uzasadnienie

Przeprowadzona analiza sprawozdań z badań próbek wody wymienionych w powyższej tabeli wykonanych w 2022 roku, w ramach kontroli wewnętrznej przez Publiczną Szkołę Podstawową w Ostrołęce i badań wykonanych w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu z urzędnika wodociągowego lokalnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Ostrołęce, wykazała przekroczenie akceptowalnej wartości mętności, barwy i zapachu. W związku z powyższym prowadzone jest postępowanie administracyjne na poprawę jakości wody. W ciągu roku odbiorcy nie zgłaszali skarg na jakość wody. Pozostałe parametry wykazały zgodność w badanym zakresie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu stwierdza, że woda dostarczana przez wodociąg lokalny Publicznej Szkoły Podstawowej w Ostrołęce zarządzany przez Publiczną Szkołę Podstawową w Ostrołęce jest warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi.

Ocena niniejsza jest ważna do czasu wydania nowej oceny.

Ocenę jakości wody dla urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Publicznej Szkole Podstawowej w Ostrołęce wydano w celu poinformowania jednostek samorządowych oraz konsumentów o jakości wody.

Otrzymuje:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrołęce, gm. Warka,
2. Urząd Miejski, Pl. Czarnieckiego 1, 05-660 Warka,
3. aa

EP

p.o. PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W GRÓJCU

mgr Jolanta Podlińska-Matysiak