



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY**

08-500 Ryki, ul. Poniatowskiego 2
tel. (81) 8651637, fax (81) 8651637
e-mail: psse.ryki@sanepid.gov.pl;
<https://www.gov.pl/web/psse-ryki>

Ryki, dnia 30.11.2022 r.

ONS-HK.903.1.393.2022

Komunikat

**w sprawie jakości fizykochemicznej wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia STĘŻYCA**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach informuje, że w badaniach wody, wykonanych w ramach nadzoru sanitarnego, jak również kontroli wewnętrznej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia **Stężyca** stwierdzono **przekroczenie wartości parametrycznej żelaza, manganu oraz mętności.**

Może to pogarszać wygląd i smak wody, ale nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów. W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

Wodociąg zaopatruje ok. 3397 mieszkańców z miejscowości: Stężyca, Brzeźce, Prażmów, Drachalica, Pawłowice, Paprotnia, Długowola.

Produkcja wody wynosi średnio ok. 365 m³/dobę.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Rykach
Grażyna Rybak