



SHK.9022.1.251.2023.DD

**OCENA O JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
NR 114/HK/2023**

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. 2023r., poz. 338) oraz §21 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie po rozpatrzeniu wyników badań laboratoryjnych próbek wody z wodociągu **zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Ludwikowie zaopatrującego miejscowość Ludwikowo**

- sprawozdanie z badań nr 269/W/23/MW z dnia 05.06.2023r., próba wody pobrana w dniu 01.06.2023r. – woda podawana do sieci – stacja uzdatniania wody
- sprawozdanie z badań nr 269/W/23/FW z dnia 01.06.2023r., próba wody pobrana w dniu 01.06.2023r. z kurka czerpalnego – woda podawana do sieci – stacja uzdatniania wody
- sprawozdanie z badań nr 268/W/23/MW z dnia 05.06.2023r., próba wody pobrana w dniu 01.06.2023r. z kurka czerpalnego przy zlewozmywaku w kuchni, budynek prywatny, Ludwikowo
- sprawozdanie z badań nr 268/W/23/FW z dnia 01.06.2023r., próba wody pobrana w dniu 01.06.2023r. z kurka czerpalnego przy zlewozmywaku w kuchni, budynek prywatny, Ludwikowo

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:

1. **brak przydatności** wody do spożycia przez ludzi z wodociągu **zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Ludwikowie zaopatrującego miejscowość Ludwikowo**
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 6 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294).

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje:

na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Ludwikowie zaopatrującego miejscowość Ludwikowo występuje skażenie bakteriologiczne w wodzie w próbach wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej:

1. sprawozdanie z badań nr 268/W/23/MW z dnia 05.06.2023r., próba wody pobrana w dniu 01.06.2023r. z kurka czerpalnego przy zlewozmywaku w kuchni, budynek prywatny, Ludwikowo:
 - **bakterie grupy coli 1jtk/100ml,**
 - **bakterie Escherichia coli 1jtk/100ml,**

2. sprawozdanie z badań nr 269/W/23/MW z dnia 05.06.2023r., próba wody pobrana w dniu 01.06.2023r. – woda podawana do sieci – stacja uzdatniania wody
– bakterie grupy coli 1jtk/100ml.

Badania w których stwierdzono naruszenie wymagań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294) ujęto w ww. sprawozdaniach.

Obecność stwierdzonych bakterii w wodzie stwarza bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i może być przyczyną powstawania i szerzenia się chorób zakaźnych oraz infekcji i zaburzeń żołądkowo jelitowych wśród konsumentów. Ponadto bakterie Escherichia coli mogą powodować przypadki ciężkich zakażeń np. dróg moczowych, układu pokarmowego czy posocznicy.

W związku z wystąpieniem skażenia bakteriologicznego w wodzie na w/w wodociągu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie wydał decyzję administracyjną w dniu 05.06.2023r. SHK.9022.1.251.2023.DD nakazującą Zakładowi Komunalnemu Gminy Kościerzyna, Stare Nadleśnictwo 5, 83- 400 Kościerzyna podjęcie działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Ludwikowie zaopatrującego miejscowość Ludwikowo pod względem mikrobiologicznym do wartości wymaganych w załączniku nr 1 A tabela 1 i 1 C tabela 1 określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) do dnia 13.06.2023 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie wydał ocenę o braku przydatności wody do spożycia z wyżej wymienionego wodociągu celem powiadomienia właściciela urządzenia i konsumentów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie wydał w dniu 05.06.2023 r. Komunikat Nr 4/2023 o stwierdzeniu braku przydatności wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Ludwikowie.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Kościerzynie
Grażyna Grinke

Otrzymują:

1. Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna, Stare Nadleśnictwo 5, 83-400 Kościerzyna

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Kościerzyna - ePUAP
2. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościerzynie - ePUAP
3. a/a.