



Zwoleń, dnia 20.06.2023 r.

SHK.903.3.14.2023

Komunikat Nr 5/2023

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zwoleniu informuje odbiorców wody pochodzącej z wodociągu publicznego w Wólce Gonciarskiej, iż wyniki analiz próbek wody pobranej w dniu 30.05.2023 r. wykazały, że:

**woda pochodzącej z Stacji Uzdatniania Wody w Wólce Gonciarskiej
jest warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zwoleniu na podstawie informacji o jakości badanej próbki wody, kod nr 942/S z dnia 01.06.2023 r. stwierdził, że woda nie spełnia wymagań określonych w części C tabela nr 1 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) z uwagi na przekroczenie najwyższej dopuszczalnej wartości parametru **bakterii gr. coli** wynoszącej **9 [j.t.k.]**

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zwoleniu wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia w terminie do **14.07.2023 r.**, nakazując jednocześnie podjęcie działań zmierzających do poprawy jej jakości w sieci wodociągu oraz potwierdzić podjęte działania naprawcze wynikami badania jakości wody. W okresie warunkowej przydatności wody wartość bakterii grupy coli nie może przekroczyć 9 [j.t.k.]

Decyzja obowiązuje od dnia dzisiejszego do momentu obwieszczenia kolejnego komunikatu (po przeprowadzeniu działań naprawczych przez administratora wodociągu oraz powtórnego badania laboratoryjnego wody).

Wodociąg zaopatruje ok. 958 osób i produkuje ok. 107,41 m³ wody/dobę.

Woda z przedmiotowego wodociągu może być używana do celów gospodarczo-sanitarnych.

Woda do spożycia przez ludzi wymaga przegotowania.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Zwoleniu
Monika Makowiecka