



**KOMUNIKAT**

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 13.08.2021 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w **Szlasach Żółtkach gm. Karniewo**



zaopatrującego w wodę ok. 3850 mieszkańców gminy Karniewo w miejscowościach: Szlasy Żółtki, Zelki Dabrowe, Byszewo, Malechy, Ośnica, Karniewo, Chełchy Kmiece, Romanowo, Zaręby, Leśniewo, Rafały, Zalesie, Czarnostów Polesie, Słoniawy Kolonia, Szwelice, Baraniec, Krzemień, Gościejewo, Byszewo Wygoda, Chełchy Dzierskie, Czarnostów

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim informuje**

o braku przydatności wody do spożycia z wodociągu Szlasy Żółtki gm. Karniewo z powodu obecności bakterii **Enterokoki kałowe** w przebadanej próbce wody uzdatnionej pobranej z SUW Szlasy Żółtki w dniu 11.08.2021 r. wg sprawozdania z badań HKL.9052.1583.2021 z dnia 13.08.2021 r. (częstkowe). Mając na uwadze szczególną ostrożność w korzystaniu z wody z wodociągu Szlasy Żółtki PPIS w Makowie Mazowieckim

Informuje

**że woda nie nadaje się do spożycia i celów sanitarno-higienicznych z wyjątkiem spłukiwania toalet.**



Jednocześnie informuję że istnieje możliwość poprawy jakości wody w ramach realizowanych działań naprawczych poprzez dezynfekcję urządzeń w sieci wodociągowej oraz ich intensywne płukanie.

**Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Makowie Mazowieckim

mgr inż. Anna Zaleska-Napiórkowska

*niepodległa*