



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1

Dotyczy przesłanej drogą bazy konkurencyjności dnia 21.07.2023 r. zapytania do postępowania pn. „ Zakup agregatu prądowłórczego do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim nr 3/2023 z dnia 12.07.2023 r.

Zamawiający udziela odpowiedzi i dokonuje modyfikacji Zapytania ofertowego:

Pytanie nr 1

mam pytanie odnośnie SZR

SZR dobieramy do mocy agregatu czy do mocy głównego zabezpieczenia prądowego obiektu a jeżeli tak to jakiej mocy jest to zabezpieczenie?

Odpowiedź

SZR dobieramy do mocy agregatu. Prąd znamionowy układu SZR nie może być mniejszy niż prąd znamionowy zespołu prądowłórczego agregatu.

Zamawiający informuje, że zmiany są obowiązujące i wiążące od dnia publikacji przy składaniu ofert.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
lek. wet. Wioletta Adamczyk-Nowak
MIKROBIOLOG