



KOMUNIKAT Nr 2/2023

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie
z dnia 19 maja 2023r.

(dotyczy: Komunikatu Nr 1 z dnia 17 maja 2023r.)

w sprawie

**stwierdzenia przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z indywidualnego ujęcia wody zlokalizowanego w miejscowości Połczyn – Zdrój przy ul.
Solankowej 8, gm. Połczyn-Zdrój - wodociąg ZL Gryf,
gmina Połczyn-Zdrój, powiat świdwiński**
zaopatrującego w wodę do spożycia obiekty: Zakład Lecznictwa GRYF, Zakład Lecznictwa
IRENA, Zakład Lecznictwa PODHALE, przy średniej dobowej produkcji 500 m³ /d.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań nr KZW 1166/2023 z dnia 19 maja 2023 roku – punkt czerpalny – SUW Gryf, KZW 1167/2023 z dnia 19 maja 2023 roku – punkt czerpalny – ZL Podhale – kran na terenie bazy zabiegowej, KZW 1168/2023 z dnia 19 maja 2023 roku – punkt czerpalny – ZL Irena – kran na terenie bazy zabiegowej, KZW 1169/2023 z dnia 19 maja 2023 roku – punkt czerpalny – Zbiornik przed stacją uzdatniania Gryf – woda surowa – studnia Gryf próbek wody pobranych w dniu 18.05.2023r. stwierdza, że woda spełnia wymagania w zakresie parametru mikrobiologicznego - bakterie grupy coli określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

W związku z powyższym :

1. Woda z kranu może być spożywana i używana do przygotowania posiłków.
2. Woda może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania.
3. Woda nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran.
4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPЕКTOR SANITARNY
w Świdwinie
mgr Dorota Filip