



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach

11-200 Bartoszyce, ul. Bohaterów Warszawy 12, telefon: 89 762 32 57 faks 89 762 21 50
e-mail: psse.bartoszyce@sanepid.gov.pl

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO w BARTOSZYCACH

z dnia 2 października 2024 r.

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny w Wojmianach zaopatrujący miejscowości: Wojmiany, Dulsin, Woryny, Gałajny, Czyprki, Sigajny, Wokiele, Stabławki, Nowa Wieś Łławecka, Kumkiejmy, Toprzyny, Żywkowo, Grądzik, Dęby, Sołtysowizna.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach informuje, że na podstawie badań jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego w Wojmianach, pobranej dnia 30 września 2024 r. z punktu zgodności stacja uzdatniania wody w - woda uzdatniona, **stwierdzono obecność bakterii grupy coli w liczbie 7 jtk/100** (wymagania dla warunkowej przydatności wody to ≤ 10 jtk/ 100 ml przy jednoczesnym braku w badanej próbce parametru Escherichia coli i enterokoków).

W związku z powyższym woda pochodząca z wodociągu w Wojmianach może być wykorzystywana do celów konsumpcyjnych tj. do picia, przygotowywania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli noworodków **wyłącznie po kilkuminutowym przegotowaniu.**

Woda bez przegotowania może być wykorzystana do codziennego mycia, prania, odzieży, prac porządkowych i splukiwania toalet.

Obecnie trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody pochodzącej z wodociągu w Wojmianach do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Bartoszycach

mgr inż. Mirosława Tabaka