



**PODKARPACKI  
PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI  
INSPEKTOR SANITARNY**  
ul. Wierzbowa 16  
35- 959 Rzeszów

Rzeszów, 10.10.2024 r.

### **Komunikat Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego**

*dot. braku przydatności wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu na terenie gminy Lubenia*

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranej w dniu 7.10.2024 r., z wodociągu na terenie gminy Lubenia zaopatrującego miejscowości: Siedliska, Lubenia, Straszędzie, Sołonka

**stwierdził brak przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z sieci ww.  
wodociągu.**

Woda nie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294), ze względu na przekroczenie dopuszczalnej wartości parametrów mikrobiologicznych (Enterokoki, bakterie grupy coli).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie wydał decyzję administracyjną, w której zakazał korzystania z wody z sieci wodociągowej wodociągu na terenie gminy Lubenia do celów spożywczych i nakazał poinformować w sposób skuteczny o braku przydatności wody do spożycia odbiorców wody w ww. miejscowościach. Jednocześnie polecił w terminie natychmiastowym podjąć skuteczne działania naprawcze w celu doprowadzenia jakości wody do wymagań jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów mikrobiologicznych oraz zapewnić konsumentom wodę z innego źródła dobrej jakości i powiadomić o punktach jej odbioru lub zapewnić wodę konfekcjonowaną.

W swoim komunikacie PPIS w Rzeszowie poinformował, że woda nie nadaje się do spożycia, mycia naczyń, owoców, warzyw, mycia zębów, ale może być wykorzystywana do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

**PODKARPACKI PAŃSTWOWY  
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY**

*dr inż. Adam Sidor*