

HK.4300.3.3.2019

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY
za 2018 rok dla gminy Lubowidz

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 59)
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1152 ze zm.)
- § 23 ust. 1, ust. 2, 3 pkt. 2 i ust. 4 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

i w oparciu o wydane oceny jakości wody nr: HK.4300.9.6.2018, HK.4300.10.5.2018, HK.4300.15.4.2018, HK.4300.18.4.2018, HK.4300.19.4.2018 z dnia 26.06.2018r., HK.4300.9.13.2018, HK.4300.10.9.2018, HK.4300.15.9.2018, HK.4300.18.10.2018, HK.4300.19.10.2018 z dnia 21.12.2018 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w 2018 r. w gminie Lubowidz
zaopatrywanej w wodę z wodociągów publicznych: Lubowidz, Sinogóra, Mleczówka Zieluń
Straszewy od 101 – 1000 m³/dobę
zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubowidzu
ul. Zielona 10, 09-304 Lubowidz

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie stwierdza, iż w pobranych próbkach wody do badań w zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora w/w wodociągów i nadzoru prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną, nie stwierdzono ponadnormatywnych wartości badanych parametrów.

Jakość wody w gminie Lubowidz w 2018 roku w zakresie badanych parametrów spełniała wymagania określone w zał. Nr 1, 2, 3, 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Woda dostarczana mieszkańcom gminy Lubowidz przez wodociągi jest uzdatniana :

1. Lubowidz – napowietrzanie, odmanganianie, odżelazianie.
2. Sinogóra - napowietrzanie, odmanganianie, odżelazianie.
3. Mleczówka - napowietrzanie, odmanganianie, odżelazianie.
4. Zieluń – brak uzdatniania
5. Straszewy – brak uzdatniania

Produkcja wody oraz liczba osób korzystająca z wodociągu:

1. Wodociąg Lubowidz – 124 574 m³, 2428 osób
2. Wodociąg Sinogóra – 86 396 m³, 1096 osób
3. Wodociąg Mleczówka – 112 880 m³, 1464 osoby
4. Wodociąg Zieluń – 61 751 m³, 914 osób
5. Wodociąg Straszewy – 52 234 m³, 1058 osób

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie informuje, iż nie odnotował w 2018 r. zgłoszeń reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na terenie gminy Lubowidz.

Z uwagi na jednorazowe przekroczenie parametru mikrobiologicznego wszczęto postępowanie administracyjne w stosunku do wodociągu publicznego w Sinogórze, które umorzono po otrzymaniu pozytywnego wyniku badania wody.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Żurominie
Agnieszka Cyran
mgr Agnieszka Cyran

Otrzymuje:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Lubowidz ul. Zielona 10, 09 – 304 Lubowidz.
2. Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubowidz ul. Zielona 10, 09-304 Lubowidz.
3. a/a.