

Warszawa, dnia 01.09 2017r.

**ZAKŁAD EMERYTALNO-RENTOWY  
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH  
I ADMINISTRACJI**

*ul. Pawińskiego 17/21, 02-106 Warszawa*

**Nr sprawy: ZER-ZP-15/2017**

**WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH  
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

*na zakup serwerów plików NAS i zasilaczy awaryjnych UPS wraz z zapewnieniem serwisu  
posprzedażnego w okresie gwarancji*

W związku z pytaniem zgłoszonym przez Uczestnika postępowania, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2017r. poz. 1579), Zamawiający wyjaśnia:

**Pytanie 1**

Zamawiający w tabeli nr 3. Wymagania dla zasilacza awaryjnego UPS umieścił zapis: *Wymagania dodatkowe: Diody sygnalizujące min.: pracę z sieci, pracę z akumulatora, konieczność wymiany akumulatora, przeciążenie zasilacza.*

Czy zamawiający zamiast diod sygnalizujących dopuści wyświetlacz LCD? Jest to nowocześniejsza i bardziej przejrzysta forma wyświetlania komunikatów.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza zamiast diod wyświetlacz LCD.**

**Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2017r. poz. 1579), Zamawiający dokonuje zmiany w Rozdziale V ust. 3 Tabela nr 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - zapisu: *Dodatkowe wymagania w sposób następujący:***

**„Dodatkowe wymagania: Wyświetlacz LCD lub diody sygnalizujące min.: pracę z sieci , pracę z akumulatora, konieczność wymiany akumulatora, przeciążenie zasilacza.”**

**Informuję, iż termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie**

**DYREKTOR  
ZAKŁADU EMERYTALNO-RENTOWEGO  
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji**

**dr Jacek Pawlik OLZNIK**  
(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby  
przez niego upoważnionej)