


Kielce, 2021-09-17

## Komunikat

**Skierowany do konsumentów wody z wodociągu:  
Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy ul. Spacerowa 5,  
26-026 Morawica**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach informuje, że wystąpiło zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody (ponadnormatywna liczba bakterii grupy coli) pochodzącej z urządzeń wodociągowych wodociągu Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy ul. Spacerowa 5, 26-026 Morawica

**W związku z powyższym, zarządca podjął decyzję o przełączeniu konsumentów wody  
Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy ul. Spacerowa 5, 26-026 Morawica  
na zasilanie z wodociągu Brzeziny.**

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Kielcach  
  
lek. med. Grażyna Majewska