



K O M U N I K A T nr 27

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach z dnia 07.09.2023 roku

w sprawie braku przydatności wody do spożycia

z wodociągu publicznego w Laski Lubuskie (gm. Górzycza) zaopatrującego miejscowości:

Laski Lubuskie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach, na podstawie powiadomienia o przekroczeniu z badań próbki wody pobranej z ww. wodociągu informuje, iż jakość wody uległa pogorszeniu i nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, p. 2294) pod względem parametru mikrobiologicznego.

W związku z powyższym zaleca się przestrzeganie poniższych wskazówek.:

- woda z kranu **nie może być** spożywana ani używana do przygotowania posiłków,
- woda **nie może być** używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania,
- woda **nie nadaje się** do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ranień,
- woda **może być** wykorzystywana do urządzeń sanitarnych, tj. WC



Administrator wodociągu został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia mieszkańców w wodę oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Słubicach
Krzysztof Dobrowolski
mgr inż. Krzysztof Dobrowolski

Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania



K O M U N I K A T nr 27

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach z dnia 07.09.2023 roku

w sprawie braku przydatności wody do spożycia

z wodociągu publicznego w Laski Lubuskie (gm. Górzycza) zaopatrującego miejscowości:

Laski Lubuskie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach, na podstawie powiadomienia o przekroczeniu z badań próbki wody pobranej z ww. wodociągu informuje, iż jakość wody uległa pogorszeniu i nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, p. 2294) pod względem parametru mikrobiologicznego.

W związku z powyższym zaleca się przestrzeganie poniższych wskazówek.:

- woda z kranu **nie może być** spożywana ani używana do przygotowania posiłków,
- woda **nie może być** używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania,
- woda **nie nadaje się** do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ranień,
- woda **może być** wykorzystywana do urządzeń sanitarnych, tj. WC



Administrator wodociągu został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia mieszkańców w wodę oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Słubicach
Krzysztof Dobrowolski
mgr inż. Krzysztof Dobrowolski

Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania