

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim z dnia 13.12.2023 r.

dot. wody dostarczanej z wodociągu zbiorowego
zaopatrzenia ludzi w wodę w m. Roszkowo,
gm. Pruszcz Gdański


**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim
informuje, iż została wydana decyzja stwierdzająca brak przydatności
wody do spożycia przez ludzi znak HK.9022.5.302.2023.MS.1
z dnia 13.12.2023 r.**

**dla wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Roszkowo,
gm. Pruszcz Gdański zaopatrującego miejscowości:
Roszkowo, Rokitnica, Radunica**

**z powodu stwierdzonej ponadnormatywnej zawartości bakterii grupy coli w próbce
wody pobranej w punkcie zgodności: 89 jtk/100 ml
(wartość dopuszczalna 0 jtk/100 ml).**


Informuje się mieszkańców:

- Woda z kranu nie nadaje się do picia
- Woda z kranu nie może być używana do higieny osobistej (mycia zębów, kąpieli itp.)
- Woda może być używana wyłącznie do celów porządkowych (splukiwanie toalet, mycie podłóg, itp.)



- Zgodnie z informacją uzyskaną od zarządcy wodociągu trwają prace mające przywrócić odpowiednią jakość wody.
- Zobligowano zarządcę wodociągu do niezwłocznego uruchomienia awaryjnego zaopatrzenia w wodę mieszkańców zaopatrywanych z ww. ujęcia wody.

**Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego
komunikatu**

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRUSZCZU GDAŃSKIM
z up. 
Renata Czerska
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Pruszczu Gdańskim