

Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska w Opolu
ul. Firmowa 1
45-594 Opole

WOOŚ.420.8.2022.AW.6

Opole, dnia 07 grudnia 2022 r.

Załącznik nr 1

do decyzji nr WOOŚ.420.8.2020.AW.6 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Opolu z dnia 2022-12-07

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

(zgodnie z wymogiem art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn.zm.).

Projektowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w województwie opolskim, powiecie nyskim, na terenie gminy Korfantów (obrębny 0018 Ścinawa Mała oraz 0019 Ścinawa Nyska).

W ramach zadania przewiduje się wykonanie następujących prac:

- roboty ziemne,
- czasowe wstrzymanie przepływu gazu,
- prace związane z rozbiórką istniejących elementów sieci gazowej,
- prace związane z budową i montażem nowych elementów sieci gazowej,
- zasypanie wykopów i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.

Parametry projektowanego odcinka gazociągu w/c DN100:

- średnica - DN100,
- maksymalne ciśnienie robocze - MOP 5,5 MPa,
- materiał - stal,
- długość - ok. 995 m,
- strefa kontrolowana - 4,0 m (po 2,0 m od osi gazociągu).

Alicja Majewska
Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Opolu
/ – podpisany cyfrowo/