



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W KOŚCIERZYNIE**

Kościerzyna, dnia 12.11.2024 r.

SHK.9022.1.471.2024.PS

**Komunalny Zakład Budżetowy  
w Starej Kiszewie  
ul. 6 Marca 2B  
83-430 Stara Kiszewa**

**OCENA JAKOŚCI WODY  
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI  
NR 293/HK/2024**

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. 2024, poz. 416) oraz §21 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie po rozpatrzeniu wyników badań laboratoryjnych próbek wody z wodociągu **zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Starych Polaszkach, zaopatrującego miejscowości Stare Polaszki oraz Nowe Polaszki**

- sprawozdanie z badań (kod sprawozdania: 4558723001) z dnia 11.11.2024 r., próba wody pobrana w dniu 08.11.2024 r. kurek czerpalny na stacji uzdatniania – wpds – Stare Polaszki, działka 612:
- sprawozdanie z badań (kod sprawozdania: 4569723002) z dnia 11.11.2024 r., próba wody pobrana w dniu 08.11.2024 r. kurek czerpalny przy zlewie w kuchni, Publiczna Szkoła Podstawowa Stare Polaszki 33:

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

**stwierdza:**

1. **warunkową przydatność** wody do spożycia przez ludzi z wodociągu **zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Starych Polaszkach zaopatrującego miejscowości Stare Polaszki oraz Nowe Polaszki.**
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 6 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

**UZASADNIENIE**

W dniu 12.11.2024 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie otrzymał sprawozdania z badań próbek wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Starych Polaszkach, na podstawie których stwierdzono obecność bakterii grupy coli w próbce pobranej z kurka czerpalnego na stacji uzdatniania wody w Starych Polaszkach oraz w próbce pobranej z kurka czerpalnego przy zlewie w kuchni w Publicznej Szkole Podstawowej w Starych Polaszkach:

1. sprawozdanie z badań (kod sprawozdania: 4558723001) z dnia 11.11.2024 r., próba wody pobrana w dniu 08.11.2024 r. kurek czerpalny na stacji uzdatniania – wpds – Stare Polaszki, działka 612:  
– **Bakterie grupy coli 3 jtk/100ml,**

2. sprawozdanie z badań (kod sprawozdania: 4569723002) z dnia 11.11.2024 r., próba wody pobrana w dniu 08.11.2024 r. kurek czerpalny przy zlewie w kuchni, Publiczna Szkoła Podstawowa Stare Polaszki 33:

– Bakterie grupy coli 4 jtk/100ml,

Badania, w których stwierdzono naruszenie wymagań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294) ujęto w ww. sprawozdaniach.

Z uwagi na fakt, iż w badanych próbkach stwierdzono <10 jtk/100ml bakterii grupy coli, nie potwierdziła się ponadnormatywna ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h/1ml oraz wykluczono obecność bakterii Escherichia coli i Enterokoków, uznano stwierdzoną niezgodność za niestwarzającą zagrożenia dla zdrowia przy jednoczesnym podjęciu działań naprawczych.

W związku z wystąpieniem obecności bakterii grupy coli w wodzie na ww. wodociągu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie w dniu 12.11.2024 r. wydał decyzję administracyjną nr SHK.9022.1.471.2024.PS nakazującą Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Starej Kiszewie, ul. 6 Marca 2B, 83-430 Stara Kiszewa podjęcie działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Starych Polaszkach zaopatrującego w wodę miejscowości Stare Polaszki, Nowe Polaszki pod względem mikrobiologicznym do wartości wymaganych w załączniku nr 1 A tabela 1 i 1 C tabela 1 określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) do dnia 30.09.2024 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie wydał ocenę o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi po uprzednim jej przegotowaniu z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Starych Polaszkach celem powiadomienia właściciela urządzenia i konsumentów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie wydał w dniu 12.11.2024 r. komunikat nr 7/2024 o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Starych Polaszkach.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Kościerzynie  
*Grażyna Greinke*

**Otrzymują:**

1. Komunalny Zakład Budżetowy w Starej Kiszewie, ul. 6 Marca 2B, 83-430 Stara Kiszewa

**Do wiadomości:**

1. Wójt Gminy Stara Kiszewa
2. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościerzynie - ePUAP
3. aa