



K O M U N I K A T Nr 20/2023

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.

z dnia 2 października 2023 r.

w sprawie przywrócenia przydatności wody do spożycia

pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody Nowego Szpitala w Kostrzynie nad Odrą Sp. z o.o.

ul. Narutowicza 6, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

zaopatrującego w wodę obiekty podmiotu leczniczego (szpital, stacja dializ)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. informuje, iż na podstawie sprawozdań z badań próbek wody podawanej do sieci oraz z sieci, pobranych w dniu 27.09.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 02.10.2023 r. zostało zakończone postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie decyzji nr HK-195/551/2023/D z dnia 14.09.2023 r. stwierdzającej brak przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z indywidualnego ujęcia wody Nowego Szpitala w Kostrzynie nad Odrą Sp. z o.o., ul. Narutowicza 6, 66-470 Kostrzyn nad Odrą.

Jakość wody w zakresie parametru mikrobiologicznego (bakterie grupy coli) uległa poprawie. Woda z ww. indywidualnego ujęcia wody **spełnia wymagania** określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Tym samym w dniu 02.10.2023 r. przywrócono zasilanie obiektów Nowego Szpitala w Kostrzynie nad Odrą w wodę pochodzącą z ujęcia indywidualnego.