



Łochów, dnia 21.07.2022

Zn.spr.: SA.270.2.7.2022

Dotyczy: Zamówienia w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z póź. zm.) pn.:

„Wymiana źródeł ciepła bezklasowych kotłów do zgazowywania drewna na nowoczesne kotły do zgazowywania drewna 5klasy z certyfikatem ECODESIGN w osadach na terenie Nadleśnictwa Łochów”

Ogłoszenie nr **2022/BZP 00239968/01**

Działając w oparciu o art. 284 oraz 286 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z póź. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania z dnia: 18.07.202 r. o następującej treści:

Pytanie 1:

„W związku z zwiększeniem litrażu instalacji a co za tym idzie naczyń wyrównawczych, istniejące rury wzbiorcze i przelewowe mają za małą średnicę i kwalifikują się do wymiany. Czy zamawiający dopuszcza możliwość zamknięcia układu instalacji C.O. Montaż wymaganych podzespołów tj. Naczynie przeponowe, zawór schładzający, zawór bezpieczeństwa 3 bary w zamian za uniknięcie prac w zamieszkałych pomieszczeniach, wymiany oraz demontażu istniejących naczyń wyrównawczych?”

Pytanie 2:

„Proszę o potwierdzenie iż, zabezpieczenia elektryczne tj. uziemienie, zabezpieczenie różnicowo-prądowe, przepięciowe do gniazd zasilających pompy elektroniczne, oraz armaturę sterującą podzespołami kotłowni w celu utrzymania gwarancji urządzeń i poprawnego działania (zalecenia producentów), dostosowuję zamawiający”

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający dopuszcza możliwość zamknięcia układu instalacji C.O. (Montaż wymaganych podzespołów tj. Naczynie przeponowe, zawór schładzający, zawór bezpieczeństwa 3 bary) w ramach rozwiązania zastępczego dla prac w zamieszkałych pomieszczeniach, wymiany oraz demontażu istniejących naczyń wyrównawczych.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Nadleśnictwo Łochów potwierdza, że zamontuje zabezpieczenia elektryczne (tj. uziemienie, zabezpieczenie różnicowo-prądowe, przepięciowe) do gniazd zasilających pompy elektroniczne, oraz armaturę sterującą podzespołami kotłowni w celu utrzymania gwarancji urządzeń i poprawnego ich działania (zalecenia producentów).

Z poważaniem
Bogusław Piątek
Nadleśniczy
/podpisano elektronicznie/