

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Koninie
ODDZIAŁ LABORATORYJNY
62- 500 Konin , ul. Staszica 16
tel. 63 243-90-52 fax. 63 246-49-50
e-mail: psse.konin@pis.gov.pl



AB 648

Data wydania: Konin, dnia 18.02.2022 r.

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr W – 139 – 141 /2022

Nazwa i adres klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie ON - HK

Rodzaj próbki: woda do spożycia – pobrana w ramach nadzoru sanitarnego
wodociąg publiczny: WIERUSZEW

Próbka pobrana przez: PSSE KONIN ON-HK
M. Jankowska, A. Romblewska wg PTW-HK-01
Próbka dostarczona przez: PSSE KONIN ON-HK
Wg protokołu pobrania Nr: ON-HK.9012.2.56÷ 58.2022
Miejsce pobrania i opis próbki:

W – 139 /2022 – Wieruszew 19 A

W – 140 /2022 – Władimirów 23 – kran w kuchni

W – 141 /2022 – Wieruszew - SUW – woda uzdatniona pochodząca ze studni nr 1 i 2

Stan próbki dostarczonej do laboratorium: bez zastrzeżeń.
Dane pozyskane od klienta wyróżniono kursywą (nie dotyczy nazw mikrobiologicznych).
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i transport próbek dostarczanych przez zleceniodawców.

Nr rejestru próbki: W – 139 – 141 /2022
Nr rejestru zlecenia: -----
Data pobrania próbki: 16.02.2022 r.
Data dostarczenia próbki: 16.02.2022 r.

ZESTAWIENIE WYNIKÓW ¹⁾

PARAMETR	KOD PRÓBKII			JEDN.	Identyfikator metody badania ²⁾
	W – 139 /2022	W – 140/2022	W – 141 /2022		
Godz. pobrania	9 ⁴⁰	8 ⁵⁵	9 ²⁵		
Godz. dostarczenia do lab.	10 ⁰⁰				
BADANIA MIKROBIOLOGICZNE					
Liczba bakterii grupy coli	1	0	0	jtk w 100 ml	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04
Liczba bakterii <i>Escherichia coli</i>	0	0	0	jtk w 100 ml	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04
Liczba enterokoków kałowych	3	0	0	jtk w 100 ml	PN-EN ISO 7899-2:2004

Data zakończenia badania: 18.02.2022 r.

Autoryzował:

Małgorzata Kłosowska-Płoszek
Sekcji Badań Mikrobiologicznych
Żywności, Wody i Gleby

Małgorzata Kłosowska-Płoszek
mgr Małgorzata Kłosowska-Płoszek

KIEROWNIK
Oddziału Laboratoryjnego

Mirosława Szymbalska
mgr inż. Mirosława Szymbalska

.....
sprawozdanie zatwierdził

K.R.

1) Niepewność pomiaru wyniku badania podaje się wg uzgodnień z klientem oraz dla wyników w granicach wartości normatywnych lub gdy ma to znaczenie dla miarodajności wyniku. Niepewność pomiaru wyniku badania stanowi niepewność rozszerzoną dla poziomu ufności 95 % i współczynnika rozszerzenia k=2. Podawane wartości niepewności nie zawierają niepewności związanej z pobraniem i transportem próbek.

2) Metody badawcze stosowane w badaniach spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

- koniec sprawozdania -

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanej próbki. Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody PSSE w Koninie nie może być kopiowane we fragmentach. Skargi można składać pisemnie w ciągu 14 dni od daty otrzymania wyniku.

PSSE w Koninie