



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY we WROCŁAWIU
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA we WROCŁAWIU

ul. Kleczkowska 20, 50-227 Wrocław, e-mail: psse.wroclaw@sanepid.gov.pl
<https://www.gov.pl/psse-wroclaw> Centrala 713-295-843 Dyrektor 713-295-405 Fax 713-291-851
REGON: 931950650 NIP: 895-163-86-86

Znak sprawy: ADM.272.15.2024.IW

Wrocław, dn. 08.11.2024 r.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1

dot. postępowania w trybie zapytania ofertowego pn.:

„Remont pomieszczeń biurowych w budynku

Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej we Wrocławiu przy ul. Trzebnickiej 33”

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna we Wrocławiu w związku z pytaniami do przedmiotowego Zapytania ofertowego udostępnia treść pytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami bez podawania źródła zapytania.

Pytanie nr 1:

Dziękujemy za przesłanie zaproszenia do przeprowadzenia remontu w pomieszczeniach biurowych i jednocześnie informujemy, że do przedstawionych przedmiarów prac należy doliczyć pozycję montażu gładzi szpachlowych na całych powierzchniach skrobanych starej farby . Po zeszkrobaniu i zmyciu nie można od razu pomalować pomieszczeń.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, że zeszkrobanie i zmycie należy rozumieć jako delikatne przemycie podłoża i usunięcie ewentualnych lokalnych odspojień farby. Nie ma potrzeby wykonywania gładzi, ponieważ istniejące tynki są akceptowalne. Niemniej jednak w pozycjach 2 (KNR 4-01 0701-02) i 6 (KNR 4-01 0710-01) założono 9 m² wymiany tynków, co należy rozumieć jako staranne poszpachlowanie niewielkich ubytków (które mogą wystąpić).

DYREKTOR

*Powiatowej Stacji Sanitarno –
Epidemiologicznej
we Wrocławiu*

Paweł Wróblewski

/podpis w oryginale/