

3004-7.262.31.2024

WYKONAWCY  
strona internetowa

Zaproszenie do złożenia oferty

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na konserwację i utrzymanie w stałej sprawności systemów zabezpieczających oraz bieżące usuwanie ich awarii i uszkodzeń w budynkach prokuratury okręgu ostrołęckiego.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest stała konserwacja oraz bieżące usuwanie awarii i uszkodzeń systemów zabezpieczających, tj. sygnalizacji włamania (SSWiN), sygnalizacji pożaru (SSP), telewizji przemysłowej (CCTV), kontroli dostępu (KD) w jednostkach okręgu ostrołęckiego. W ramach realizacji usługi Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania czynności gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie systemów (stałe czynności serwisowe i konserwacyjne na bieżąco i w zależności od potrzeby, ale nie rzadziej niż raz na kwartał), w szczególności:

- 1) przeprowadzenia przeglądu technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- 2) sprawdzenie poprawności działania systemu alarmowego, sprawdzenie statusu linii dozorowych, wyzwolenie alarmu, zresetowanie, wprowadzenie korekt,
- 3) przeprowadzenie regulacji urządzeń wchodzących w skład systemu,
- 4) sprawdzenie wszystkich czujników przeciwwłamaniowych, przeciwnapadowych, detekcji pożaru, przeczyszczenie elementów optycznych (soczewek, obiektywów, detektorów, itp.) oraz obudowy zewnętrznej,
- 5) sprawdzenie sygnalizatorów wewnętrznych i zewnętrznych,
- 6) sprawdzenie centralki z odczytem programu,
- 7) sprawdzenie działania zabezpieczenia antysabotażowego,
- 8) sprawdzenie układu zasilającego, prądu ładowania,
- 9) sprawdzenie stanu akumulatorów, wykonanie pomiarów parametrów akumulatorów,
- 10) kontrola stanu okablowania,
- 11) wymiany części o ograniczonej żywotności (np. lampki, żarówki, bezpieczniki, uszczelki, szybki ochronne - bez dodatkowej opłaty),
- 12) uzupełnienie dokumentacji technicznej zgodnie z wprowadzonymi zmianami,
- 13) wykonywanie wydruku zdarzeń i dołączenie ich do książki,
- 14) kontrola poziomu sygnału kamer,
- 15) regulacje, przestrajane systemów w trakcie serwisu,
- 16) usunięcia zauważonych uszkodzeń i sygnałowych powstałych w czasie ich normalnej eksploatacji,
- 17) usuwanie stanów awaryjnych systemów zgłaszanych przez użytkownika,
- 18) przeprowadzenie szkoleń osób obsługujących urządzenia i systemy alarmowe,
- 19) sprawdzenie działania centralek, jej mocowania, stanu technicznego i parametrów,

- 20) sprawdzenie stanu technicznego i zamocowania sygnalizatorów (czujek, przycisków, dzwonek),
- 21) usunięcie zanieczyszczeń, sprawdzenie i ewentualna wymiana czujek o wymaganych parametrach,
- 22) inne czynności niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemów.

Posiadana dokumentacja zainstalowanych systemów dostępna jest do wglądu w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce w pokoju nr 37.

W ramach realizacji usługi Wykonawca zobowiązany jest do wykonania innych czynności nie wchodzących w zakres stałych czynności serwisowych i konserwacyjnych, takich jak:

- 1) w przypadku wystąpienia awarii (np. brak możliwości uzbrojenia systemu po zakończeniu pracy) niezwłocznego wykonania czynności zabezpieczających systemy objęte przedmiotem umowy przed dalszym ich uszkodzeniem oraz w miarę możliwości zapewni funkcjonowanie uszkodzonych części systemów,
- 2) zdalne instruowanie w przypadkach nagłych i niewymagających natychmiastowej naprawy przez technika Wykonawcy.
- 3) przystąpienia do usunięcia awarii nie później niż w ciągu 12 godzin od zgłoszenia, i usunięcie jej w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze, licząc od daty zgłoszenia,
- 4) przystąpienia do usunięcia awarii w ciągu 3 godzin od zgłoszenia telefonicznego bądź email w przypadku awarii, która musi być usunięta od np. przed zamknięciem obiektu,
- 5) w przypadku, gdy awaria będzie wymagała wymiany części, Wykonawca sporządzi kosztorys naprawy (koszt użytych części, urządzeń, robót). Zakup i wymiana części będzie następować na podstawie odrębnego zlecenia, po akceptacji kosztów.
- 6) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonywał napraw w przypadku każdego uzasadnionego wezwania, także poza godzinami pracy oraz w dni wolne od pracy. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się telefoniczne przedstawienie kosztorysu.
- 7) części i podzespoły wykorzystane do napraw muszą być fabrycznie nowe i zgodne z zaleceniami producenta urządzenia.
- 8) wezwanie do usunięcia awarii może być przekazane drogą telefoniczną, elektroniczną niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
- 9) na wniosek Zamawiającego wymiana akumulatorów, ustalenie nowych kodów dostępu oraz zmiana kodów dotychczasowych w trakcie czynności konserwacyjnych w ramach kwoty ryczałtowej i poza nimi zgodnie z cenami zawartymi w formularzu.

Przedmiot zamówienia do realizacji w podziale na części:

### **Część I – dot. Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Ostrołęce**

W obiekcie Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce:

System sygnalizacji włamania oparty na centrali ROKONET – RP 296

System telewizji przemysłowej – wyłączony z postępowania (gwarancja)

System kontroli dostępu oparty na centrali ROKONET

System sygnalizacji pożaru oparty na centrali Polon 4200 produkcji Polon Alfa

Okno oddymiające oparte na centrali sterującej urządzeniami przeciwpożarowymi typu USC-6000 produkcji Polon-Alfa

W obiekcie Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce:

System sygnalizacji włamania oparty na centrali Integra 64

System telewizji przemysłowej oparty na rejestratorze komputer z kartą ADAKS System kontroli dostępu oparty na centrali ROKONET.

System sygnalizacji pożaru oparty na centrali Polon 4200 produkcji Polon Alfa  
Okno oddymiające oparte na centrali sterującej urządzeniami przeciwpożarowymi typu USC-6000 produkcji Polon-Alfa

### **Część II – dot. Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej**

W obiekcie Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej:  
System sygnalizacji włamania oparty na centrali ROKONET – RP 296  
System telewizji przemysłowej oparty na rejestratorze HIK –WIZJON  
System kontroli dostępu oparty na centrali RAC –PR Master

### **Część III – dot. Prokuratury Rejonowej w Przasnyszu**

W obiekcie Prokuratury Rejonowej w Przasnyszu:  
System sygnalizacji włamania oparty na centrali Integra 64  
System telewizji przemysłowej – wyłączony z zakresu przedmiotu (gwarancja)  
System kontroli dostępu oparty na centrali ROKONET

### **Część IV – dot. Prokuratury Rejonowej w Pułtusk**

W obiekcie Prokuratury Rejonowej w Pułtusk:  
System sygnalizacji włamania oparty na centrali Integra 64  
System sygnalizacji pożaru – wyłączony z zakresu przedmiotu (gwarancja)  
System telewizji przemysłowej oparty na rejestratorze HIK –WIZJON  
System kontroli dostępu oparty na centrali RAC-PR – Master

### **Część V – dot. Prokuratury Rejonowej w Wyszku**

W obiekcie Prokuratury Rejonowej w Wyszku:  
System sygnalizacji włamania oparty na centrali Integra 64  
System sygnalizacji pożaru oparty na centrali Polon Alfa Ignis 1000  
System telewizji przemysłowej oparty na rejestratorze GV- WIZJON – 1 kamera oraz system oparty na rejestratorze BCS obejmujący korytarz -1 kamera na I piętrze i 2 kamery wewnętrzne na parterze oraz 2 kamery zewnętrzne.  
System kontroli dostępu oparty na centrali RACS PR Master

II. Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest poza ustawą Prawo zamówień publicznych z uwagi na wartość zamówienia.

III. Warunki i dokumenty wymagane od Wykonawców:

- wykaz wykonanych usług w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, polegających na wykonaniu stałych konserwacji i napraw systemów sygnalizacji włamania i napadu – co najmniej 1 usługa na kwotę min. 17 000 zł (załącznik nr 2).
- udzielenie 12 miesięcznej gwarancji na wykonane prace naprawcze.
- koncesja MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług będących przedmiotem zamówienia,
- zezwolenie zgodne z ustawą Prawo atomowe na obrót, transport, przechowywanie, instalowanie oraz obsługę izotopowych czujek dymu,

- licencje zabezpieczenia technicznego pracowników (do okazania przed zawarciem umowy wraz z listą osób dedykowanych do realizacji zamówienia).

W przypadku, gdy w postępowaniu Wykonawca jest reprezentowany przez inną osobę należy dołączyć udzielone jej pełnomocnictwo.

- IV. Kryteria wyboru ofert:  
cena- waga 100

Obliczenie punktów ze względu na powyższe kryterium

$$C_o = \frac{C_{\text{najn.}}}{C_{\text{of}}} \times 100$$

gdzie:  
C<sub>o</sub> - ilość punktów obliczona dla danej oferty,  
C<sub>najn.</sub> - najniższa cena oferty spośród ofert nie podlegających odrzuceniu,  
C<sub>of</sub> - cena badanej oferty

- V. Termin wykonania: od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.
- VI. Sposób składania ofert: Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 pocztą elektroniczną wraz z wymaganymi dokumentami.
- VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:  
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego na piśmie (emailem na adres [zamowienia.poost@prokuratura.gov.pl](mailto:zamowienia.poost@prokuratura.gov.pl) o wyjaśnienie treści zaproszenia do składania ofert nie później niż do godz. 09:00 w dniu 16.12.2024 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo nieudzielania odpowiedzi na pytania postawione po tym terminie. Zamawiający przekazuje treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono zaproszenie, włącznie z opisem zapytania, ale bez ujawniania jego źródła.
- VIII. Termin i miejsce składania ofert: godz. 09:00 do 18.12.2024 r. pocztą elektroniczną na adres [zamowienia.poost@prokuratura.gov.pl](mailto:zamowienia.poost@prokuratura.gov.pl)
- IX. Warunki płatności: przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury.
- X. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
- XI. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
- XII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:
- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce,
  - w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce tel. 29 767 07 55,
  - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w procedurze zapytania ofertowego,

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 26 września 2001 r. oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych,
- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

Zastępca  
Prokuratora Okręgowego

AM/BP