



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
w NAMYSŁOWIE**

ul. Józefa Piłsudskiego 13, 46-100 Namysłów

tel. / fax 77 419 04 80, 77 419 04 81, 77 419 04 90, 77 419 04 91,  
e-mail : [psse.namyslow@pis.gov.pl](mailto:psse.namyslow@pis.gov.pl), <http://psse.namyslow.pis.gov.pl>

HK.9080.1.10.2021.RU

Namysłów 10.03.2021 r.

**Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia  
na terenie gminy Świerczów za rok 2020**

Na podstawie § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), w oparciu o wyniki laboratoryjnych badań wody wykonanych w 2020 roku w ramach monitoringu jakości wody, realizowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysławie oraz w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora wodociągu tut. Inspektor dokonał obszarowej oceny jakości wody.

- Teren Gminy Świerczów obsługiwany jest przez wodociąg publiczny Świerczów i wodociąg publiczny Namysłów.
- Jednostką odpowiedzialną za jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociągi jest: Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. z siedzibą w Namysławie.
- Woda przeznaczona do spożycia ujmowana jest ze studni głębinowych, z utworów czwartorzędowych. Ze względu na obecność w wodzie surowej związków żelaza i manganu woda jest uzdatniana. Proces uzdatniania składa się z: napowietrzania, odżelaziania, odmanganiania i filtracji.
- Strefa zaopatrzenia w wodę przez wodociąg publiczny Świerczów obejmuje: Bąkowice, Bielice, Biestrzykowice, Dąbrowa, Gola, Grodziec, Jażwinka, Kuźnica Dąbrowska, Mała Kolonia, Miejsce, Miodary, Osiek Duży, Oziąbel, Pieczyńska, Świerczów, Wężowice, Zawada, Zbica, Zorzów.  
Strefa zaopatrzenia w wodę przez wodociąg publiczny Namysłów obejmuje: Staroścín.

*niepodlega*

POLSKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI

Oddział Higieny Komunalnej  
tel. 77 4190 480 wew. 105  
e-mail: [komunalna@psse.namyslow.pl](mailto:komunalna@psse.namyslow.pl)  
<http://psse.namyslow.pis.gov.pl>

Nazwa wodociągu	Wielkość produkcji m <sup>3</sup> /d	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ogółem przez wodociąg	Jakość wody stan na 31.12.2020 r.	Przekroczenie wartości dopuszczalnych parametrów	Prowadzone postępowanie administracyjne	Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
Świerczów	105	Ok. 3381	Przydatna do spożycia	nie stwierdzono	nie dotyczy	nie dotyczy
Namysłów	3632	Ok. 24049	Przydatna do spożycia	nie stwierdzono	nie dotyczy	nie dotyczy

Po analizie oceny jakości wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie stwierdza, że wodociągi dostarczały wodę przydatną do spożycia, która spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W NAMYSŁOWIE  
lek. med. Bożena Korczewska-  
-Kulakowska