



**Generalna Dyrekcja  
Dróg Krajowych i Autostrad  
Oddział w Gdańsku**

OGD.Z-12.2431.10.2024.DC

Gdańsk, dnia 25-09-2024 r.

**Zainteresowani Wykonawcy**

Dotyczy: postępowania wyłączonego spod stosowania ustawy Pzp pn.:

**„Przeгляд, konserwacja i obsługa urządzeń znajdujących się na etatowym wyposażeniu w Obwodzie Drogowym w Luzinie z podziałem na 5 części zamówienia”**

**Do Zamawiającego wpłynęły zapytania o treści:**

**Pytanie 1**

Proszę o sprecyzowanie czy zakres prac CZĘŚĆ Nr 3 „Przeгляд i obsługa kotłowni wraz z aktywnym systemem wykrywania gazu – GAZEX” (budynek socjalny oraz budynek warsztatowy) odnosi się do przeprowadzenia czterech przeglądów wymienionych urządzeń w ciągu 24 miesięcy czy również do ich obsługi w czasie trwania umowy.

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że należy dokonać 4 przeglądy w czasie trwania umowy (2 razy w roku – 1 przed sezonem grzewczym i 1 po sezonie grzewczym), podczas których przeprowadzić trzeba czynności obsługowe wymienione w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

**Pytanie 2**

Proszę o sprawdzenie specyfikacji urządzeń w budynku warsztatowym – urządzenia Gazex.

**Odpowiedź**

Zamawiający podaje informacje o urządzeniach:

- GAZEX 12/N – Metan;
- GAZEX 22/NL – Tlenek węgla.

**Pytanie 3**

Proszę o podanie urządzeń będących na wyposażeniu kotłowni podlegających kontroli UDT.

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że brak jest urządzeń podlegających kontroli UDT.

*Z poważaniem*

Karol Markowski

Dyrektor Oddziału