



Runowo Kraj., dnia 4.11.2021 r.

Znak spr.: S.270.3.1.2021

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm. – „PZP”) pn. „**Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby Nadleśnictwa Runowo**”

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 PZP, Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, na podstawie art. 284 ust. 6 PZP, Zamawiający przekazuje treść zapytania do SWZ wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie:

Czy dopuszczają Państwo moduły posiadające gwarancję na liniowy spadek mocy na poziomie 84,8% mocy znamionowej po 25 latach?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów z gwarancją na liniowy spadek mocy na poziomie 84,8% mocy znamionowej po 25 latach przy zachowaniu pozostałych wymaganych w dokumentacji parametrów.

NADLEŚNICZYSTWO
Nadleśnictwo Runowo
Kamil Walenciuk