



Świebodzin, 15.02.2023 r.

Zn. spr.: ZTA.270.1.1.2023

## Powiadomienie o zmianie treści SWZ i Załącznika nr 1 – formularza ofertowego

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 7 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) - dalej ustawy Pzp, Zamawiający Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Ośrodek Transportu Leśnego w Świebodzinie w ramach zadania: „**Dostawa geosyntetyków na przebudowywane drogi leśne w 2023 roku**”

Zawiadamia o zmianie treści SWZ w sposób następujący:

### Zmiana nr 1

W treści SWZ Dział 3 ust. 3.1. ppkt 3) zapisano:

**3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących geosyntetyków:**

3) Geokrata ze średnimi komórkami o wys. 15cm w szacowanej ilości: 4 549,55 m<sup>2</sup>

Zapis po zmianie otrzymuje brzmienie:

**3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących geosyntetyków:**

3) Geokrata ze średnimi komórkami o wys. 15cm w szacowanej ilości: 4 533,48 m<sup>2</sup>

### Zmiana nr 2

W treści SWZ Dział 3 ust. 3.1. pkt. 2. zapisano:

**2. Budowa – Nadleśnictwo Torzym:**

- geotkanina 50 x 50 kN/m w szacowanej ilości: 15 120,00 m<sup>2</sup>

- geokrata ze średnimi komórkami wys. 15 cm w szacowanej ilości: 4 549,55 m<sup>2</sup>

- geowłóknina 300g/ m<sup>2</sup> w szacowanej ilości: 2 610,00 m<sup>2</sup>

Zapis po zmianie otrzymuje brzmienie:

**2. Budowa – Nadleśnictwo Torzym:**

- geotkanina 50 x 50 kN/m w szacowanej ilości: 15 120,00 m<sup>2</sup>

- geokrata ze średnimi komórkami wys. 15 cm w szacowanej ilości: 4 533,48 m<sup>2</sup>

- geowłóknina 300g/ m<sup>2</sup> w szacowanej ilości: 2 610,00 m<sup>2</sup>

### Zmiana nr 3

W treści SWZ Dział 3 ust. 3.3. pkt. 3. zapisano:

„3. Wymagania dla Geokrata komórkowa:

Dane techniczne:

Wysokość komórek: 150mm

Typ taśmy: teksturowana, perforowana



Znak odpowiedzialnej gospodarki leśnej



**Lasy Państwowe**  
DLA LASU, DLA LUDZI

Materiał: HDPE  
Wielkość komórek: mała 233,3 x 228,7 mm  
Rozstaw zgrzewów: 340 mm”

Zapis po zmianie otrzymuje brzmienie:

„3. Wymagania dla Geokrata komórkowa:

Dane techniczne:

Wysokość komórek: 150mm

Typ taśmy: teksturowana, perforowana

Materiał: polietylen HDPE

Wielkość komórek: średnia

Wymiary przekątnych komórki po rozłożeniu: 388,9 x 367,2 mm

Rozstaw zgrzewów: 550 mm”

#### Zmiana nr 4

W treści SWZ Dział 11 ust. 11.1. zapisano:

„11.1. Wykonawca związany jest ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. **do 21 marca 2023 r.**”

Zapis po zmianie otrzymuje brzmienie:

„11.1. Wykonawca związany jest ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. **do 23 marca 2023 r.**”

#### Zmiana nr 5

W treści SWZ Dział 13 ust. 13.1. i 13.2. zapisano:

„13.1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia do dnia **do dnia 20 lutego 2023 r. godz. 10:00**

13.2. Otwarcie ofert nastąpi **dnia 20 lutego 2023 r. godz. 11:00”**

Zapis po zmianie otrzymuje brzmienie:

„13.1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia do dnia **do dnia 22 lutego 2023 r. godz. 10:00**

13.2. Otwarcie ofert nastąpi **dnia 22 lutego 2023 r. godz. 11:00”**

Zawiadania o zmianie treści Załącznika nr 1 – formularza ofertowego w sposób następujący:

#### Zmiana nr 1

W treści załącznika nr 1 – formularza ofertowego w pkt. 1 tabela w pozycji dla liczby porządkowej 3 zapisano:

3.	Geokrata ze średnimi komórkami o wys. 15cm	4 549,55 m <sup>2</sup>				
----	--	-------------------------	--	--	--	--



Znak odpowiedzialnej gospodarki leśnej



**Las Państwowe**  
DLA LASU, DLA LUDZI

Zapis po zmianie otrzymuje brzmienie:

3.	Geokrata ze średnimi komórkami o wys. 15cm	4 533,48 m <sup>2</sup>				
----	--	-------------------------	--	--	--	--

Wprowadzona zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp.

W związku z tym, że zmiana treści SWZ i załącznika nr 1 – formularza ofertowego jest istotna dla sporządzenia oferty, Zamawiający na podstawie art.286 ust.3 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie tj. do dnia 22 lutego 2023 r. do godz. 10:00.

Z poważaniem,  
Krzysztof Wiśniewski  
Dyrektor



Znak odpowiedzialnej  
gospodarki leśnej



**Lasy Państwowe**  
DLA LASU, DLA LUDZI