



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W STRZELCACH OPOLSKICH**

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 20, 47-100 Strzelce Opolskie

sekr. tel. 77 44 00 313, fax 77 44 00 323

e-mail: sekretariat.psse.strzelceop@sanepid.gov.pl

HK.90820.19.3.2023.MM-W

Strzelce Opolskie, 11 kwietnia 2023 r.

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY
przeznaczonej do spożycia przez ludzi**

**pochodzącej z wodociągu publicznego Raszowa
na dzień 31 marca 2023 r.**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 338), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 537) oraz § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294),

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
pochodzącej z wodociągu publicznego Raszowa.**

Okresowa ocena jakości wody sporządzona została na podstawie analizy sprawozdań z przeprowadzonych badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich oraz kontroli wewnętrznej prowadzonej przez „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice. Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia dotyczy okresu od 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r.

Stacja Uzdatniania Wody w Raszowej oraz część wodociągu w miejscowości Januszkowice (gmina Zdzieszowice) są zarządzane przez „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o., ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice. Pozostałe elementy wodociągu są zarządzane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy, ul. Kościuszki 5.

Woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294). Badania próbek wody były wykonywane zgodnie z harmonogramem poboru przyjętym na 2023 r. i obejmowały oznaczenia mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne.

Wodociąg publiczny Raszowa obejmuje swoim zasięgiem miejscowości: Raszowa, Łąki Kozielskie, Krasowa, Januszkowice (gmina Zdzieszowice).

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Strzelcach Opolskich**
Katarzyna Kamoza
mgr Katarzyna Kamoza

Otrzymują:
1. Burmistrz Leśnicy
ul. 1-go Maja 9
47-150 Leśnica
2. A/a.

Do wiadomości:
1. „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.
ul. Wschodnia 2
47-330 Zdzeszowice
2. Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Krapkowicach
ul. Ks. Koziółka 30
47-303 Krapkowice

Sporządziła:
Malwina Majewska-Woźniak
Oddział Higieny Komunalnej

WYSŁANO

2023-04-27

podpis.....