


Komunikat
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku
z dnia 24.06.2022 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku informuje, iż analizy laboratoryjne próbek wody pobranych w dniach 06.06.2022 r. oraz 15.06.2022 r. z wodociągu publicznego **Pstrążnej (woda pochodząca z ujęcia głębinowego)** zaopatrującego większą część miejscowości Pstrężna (za wyjątkiem Podlesia) **wykazały przekroczenie dopuszczalnej wartości azotanów.**

Woda jest warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi.

Przekroczenie stanowi potencjalne ryzyko wystąpienia methemoglobinemii u **niemowląt karmionych z butelki**, stąd też zaleca się aby w przypadku przygotowywania sztucznych mieszanek dla niemowląt korzystać z alternatywnego źródła wody przydatnej do spożycia. Pozostałe osoby mogą używać wody bez ograniczeń.



Komunikat ważny jest do czasu wydania następnego komunikatu.

Zastępca Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Rybniku
mgr inż. *Katarzyna Malcherczyk*