

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Zamawiający

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie Rejon w Wałczu
ul. Kołobrzeska 33, 78-600 Wałcz

II. Przedmiot zamówienia

Wykonanie przeglądu pieców gazowych oraz pieca elektrycznego zainstalowanych w GDDKiA O/Szczecin Rejon w Wałczu oraz Obwodach Drogowych Piecnik 35 i Wałcz ul. Kołobrzeska 35.

III. Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie publiczne o wartości mniejszej niż 130 000,00PLN netto lub wyłączone spod stosowania Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych

IV. Termin związany z ofertą

30 dni od zlecenia

V. Zakres prac

Przegląd gazowych pieców marki Vaillant typu ekoTEC plus VC PL 376/3-5 oraz ekoTEC plus VC PL 246/3-5 który będzie obejmował:

- Sprawdzenie ogólnego stanu kotłów, usunięcie zanieczyszczeń,
- Sprawdzenie złącza wtykowego czy są odpowiednio podłączone, ewentualnie skorygować,
- Sprawdzenie ciśnienia wstępnego w naczyniu zbiorczym, ewentualnie skorygować,
- Wyczyszczenie i napełnienie wodą syfon kondensatora,
- Oczyszczenie przewody kondensatu kotła,
- Skorygowanie szczelności i mocowania układu powietrzno-spalinowego,
- Wyczyszczenie integralny kondensacyjny wymiennik ciepła,
- Sprawdzenie stanu zanieczyszczenia palnika,
- Przeprowadzić próbną pracę kotła i instalacji grzewczej oraz odpowietrzyć grzejniki
- Sprawdzenie ciśnienia instalacji,
- Sprawdzenie procesu spalania oraz prace palnika,
- Sprawdzenie szczelności układów: spalinowego, zimnej i ciepłej wody oraz odprowadzenie kondensatu,
- Sprawdzić nastawienie gazu w kotle.

Przegląd gazowego pieca marki Vaillant typu atmoo CRAFT VK 754/9 będzie obejmował:

- Sprawdzenie ogranicznika zapłonowego (STB),
- Sprawdzenie regulatora ciśnienia gazu,
- Sprawdzenie szczelności kotła,
- Kontrola układu odprowadzenia spalin, wymiennika ciepła,
- Przeprowadzenie pomiaru spalin,
- Sprawdzenie działania przepustnicy spalin,
- Wyczyszczenie palnika,
- Wymiana uszczelki,
- Wyczyszczenie wymiennika ciepła,
- Sprawdzenie regulatora i urządzenia zabezpieczającego,
- Sprawdzenie ustawienia gazu,
- Odpowietrzenie grzejników

Przegląd i konserwacja elektrycznego pieca marki KOSPEL typu EKCO.L-24 będzie obejmował:

- W miarę potrzeby odpowietrzenie pompy obiegowej,
- Sprawdzenie ustawienia parametrów kotła,
- Odpowietrzenie grzejników,

- Zsynchronizowanie czujnika powietrza z piecem.

VI. Obowiązki Wykonawcy:

- Udzielanie Zamawiającemu informacji o stanie zaawansowania prac oraz sposobie ich wykonania,
- Po wykonaniu czynności przeglądowo- konserwacyjnych pieców Wykonawca sporządzi protokoły oddzielnie do każdego pieca.
- W przypadku gdy będzie potrzeba naprawy pieca, Wykonawca sporządzi ofertę cenową
- Przedmiot zamówienia należy wykonać w sposób minimalizujący utrudnienia w pracy Zamawiającego. Prace należy wykonać w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. 7³⁰ do 14³⁰.

VII. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi.

Osoba dokonujący przeglądu i konserwacji pieców grzewczych powinna mieć uprawnienia gazowo-elektryczne lub osoba posiadająca uprawnienia energetyczne grupy 3 DOZORU (D) w specjalnościach odpowiednich dla danej instalacji

Wykonawca prześle ww. dokumenty do wglądu Zamawiającemu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy podczas wykonywania prac będących przedmiotem zamówienia oraz za uszkodzenie sprzętu Zamawiającego powstałe podczas wykonywania czynności serwisowych.

VIII. Warunki Płatności

Płatność wynagrodzenia po wykonaniu usługi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze nastąpi w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę realizacji płatności uważa się datę w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi dyspozycję polecenia przelewu pieniędzy na konto Wykonawcy.