

## Wod.publ. Kornica

### BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.z 2024r.poz.416 z póź.zm.),
- §19 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024r.poz.757.),
- §23.1 pkt.5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz. U. z 2017r. poz.2294).

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach z poboru próbek wody oraz sprawozdaniach z badań wody wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika Nr 1 w/w rozporządzenia do 15.09.2024 r. z urzędnia wodociągowego o produkcji od 100 do 1000 m<sup>3</sup>/d **Kornica** przedstawionych w poniższej tabeli:

Data poboru	Punkt poboru próbki wody	Nr protokołu poboru próby wody	Nr sprawozdania z badań wody	Ocena jakości wody	Laboratorium wykonujące badanie
07.02.2024r.	Lok.mieszl. Popławy 32	ŁOŚ/HKN/5/24/N	OL/LBW.9051.1.102/n .2024	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce
07.02.2024r.	SUW Kornica	ŁOŚ/HKN/5/24/N	OL/LBW.9051.1.101/n .2024	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce
13.03.2024r.	Szkoła Podstawowa Szpaki- kuchnia	ŁOŚ.HKN/24/24/K W	OL-LBW.9051.2.231/z .2024	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce
08.05.2024r.	SUW Kornica	ŁOŚ.HKN/43/24/K W	OL-LBW.9051.2.405/z,406 /z,407/z.2024	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce
28.08.2024r.	Lok.mieszl. Popławy 32	ŁOŚ.HKN.91/24/K W	OL-LBW.9051.2.880/z.202 4	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z urzędnia wodociągowego o produkcji od 100 do 1000 m<sup>3</sup>/d w Kornicy gm. Stara Kornica, którego właścicielem jest Gmina Stara Kornica.**

### Uzasadnienie

Na podstawie powyższych protokołów z poboru próbek wody i sprawozdań z przeprowadzonych badań wody w roku 2024 z urzędnia wodociągowego o produkcji od 100 - 1000 m<sup>3</sup>/ Kornica, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach **stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

W zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 ÷ 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz.U. z 2017r. poz.2294).

**Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urzędnia.**

Ocenę z urzędnika do zbiorowego zaopatrzenia w wodę **Kornica** wydano w celu poinformowania o jakości wody konsumentów.

Do wiadomości:

1. Gmina Stara Kornica
2. a/a
3. strona internetowa: [www.gov.pl/web/psse-losice](http://www.gov.pl/web/psse-losice)

Z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Łosicach

Kierownik  
Sekcji Higieny Żywności i  
Żywienia

*M. Lewczuk*  
mgr inż. Małgorzata Lewczuk

HKN.903.21.2024.AB

Wod.publ. Hołowczyce

## BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.z 2024r. poz.416 z póź.zm.),
- §19 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r.poz.757),
- §23.1 pkt.5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz. U. z 2017r. poz.2294).

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach z poboru próbek wody oraz sprawozdaniach z badań wody wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika Nr 1 w/w rozporządzenia do 15.09.2024 r. z urządzenia wodociągowego o produkcji od 100 do 1000 m<sup>3</sup>/d **Hołowczyce** przedstawionych w poniższej tabeli:

Data poboru	Punkt poboru próbki wody	Nr protokołu poboru próby wody	Nr sprawozdani z badań wody	Ocena jakości wody	Laboratorium wykonujące badanie
24.01.2024r.	Szkoła Podstawowa Serpelice	ŁOŚ/HKN/4/24/N	OL-LBW.9051.1.38/n.2024	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce
24.01.2024r.	SUW Hołowczyce	ŁOŚ.HKN/4/24/KW	OL-LBW.9051.2.66/z.2024	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce
04.06.2024r.	Szkoła Podstawowa Serpelice	ŁOŚ.HKN.30/24/N	OL-LBW.9051.1.533.2024	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce
04.06.2024r.	Lokal mieszkalny Mierzvice Stare1	ŁOŚ.HKN.29/24/N	BP/26663/P/2024 HKL 04043/2024	dobra	Dział Laboratoryjny WSSE Warszawa
04.06.2024r.	Lokal mieszkalny Mierzvice Stare1	ŁOŚ.HKN.29/24/N	598	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Radom
04.06.2024r.	Lokal mieszkalny Mierzvice Stare1	ŁOŚ.HKN.29/24/N	OLB-LBW.9051.1.559/n,530/n,531/n.2024	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce
04.06.2024r.	SUW Hołowczyce	ŁOŚ.HKN/56/24/KW	OL-LBW.9051.2.511/z,512/z,513/z.2024	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z urządzenia wodociągowego o produkcji od 100 do 1000 m<sup>3</sup>/d w Hołowczycach gm. Sarnaki, którego właścicielem jest Gmina Sarnaki**



## Uzasadnienie

Na podstawie powyższych protokołów z poboru próbek wody i sprawozdań z przeprowadzonych badań wody w roku 2024 z urządzenia wodociągowego o produkcji od 100 - 1000 m<sup>3</sup>/ Hołowczyce, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach **stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

W zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 ÷ 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz.U. z 2017r. poz.2294).

**Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urządzenia.**

Ocenę z urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę **Hołowczyce** wydano w celu poinformowania o jakości wody konsumentów.

### Do wiadomości:

1. Gmina Sarnaki
2. a/a
3. strona internetowa: [www.gov.pl/web/psse-losice](http://www.gov.pl/web/psse-losice)

Z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Łosicach

Kierownik  
Sekcji Higieny Żywności i  
Żywnienia

*M. Lewczuk*  
mgr inż. Małgorzata Lewczuk

Wod. publ. Kownaty

## BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.z 2024r.poz.416 z póź.zm.),
- §19 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024r.poz.757.),
- §23.1 pkt.5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz. U. z 2017r. poz.2294).

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach z poboru próbek wody oraz sprawozdaniach z badań wody wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika Nr 1 w/w rozporządzenia do 15.09.2024r. z urządzenia wodociągowego o produkcji od 100 do 1000 m<sup>3</sup>/d **Kownaty** przedstawionych w poniższej tabeli:

Data poboru	Punkt poboru próbki wody	Nr protokołu poboru próby wody	Nr sprawozdania z badań wody	Ocena jakości wody	Laboratorium wykonujące badanie
14.02.2024r.	SUW Kownaty	ŁOŚ/HKN/8/24/K W	OL- LBW.9051.2.134/z. 2024	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce.
14.02.2024r.	Dziadkowskie Folwark, Krynica Vitamin	ŁOŚ/HKN/8/24/K W	OL- LBW.9051.2.135/z. 2024	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce
12.06.2024r.	Dziadkowskie Folwark, Krynica Vitamin	ŁOŚ/HKN/60/24/N	OL- LBW.9051.2.549/z. 2024	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce
24.07.2024r.	SUW Kownaty	ŁOŚ/HKN/79/24/K W	OL- LBW.9051.2.744/z. 2024	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce
24.07.2024r.	Dziadkowskie Folwark, Krynica Vitamin	ŁOŚ/HKN/79/24/K W	OL- LBW.9051.2.745/z. 2024	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z urządzenia wodociągowego o produkcji od 100 do 1000 m<sup>3</sup>/d w Kownatach gm. Huszlew, którego właścicielem jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Huszlewie.**

### **Uzasadnienie**

Na podstawie powyższych protokołów z poboru próbek wody i sprawozdań z przeprowadzonych badań wody w roku 2024 z urządzenia wodociągowego o produkcji od 100 - 1000 m<sup>3</sup>/d **Kownaty**, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach **stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

W zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 ÷ 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz.U. z 2017r. poz.2294).

**Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urządzenia.**

Ocenę z urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę **Kownaty** wydano w celu poinformowania o jakości wody konsumentów.

Do wiadomości:

1. Urząd Gminy Huszlew
2. a/a
3. strona internetowa: [www.gov.pl/web/psse-losice](http://www.gov.pl/web/psse-losice)

**Z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Łosicach**

**Kierownik  
Sekcji Higieny Żywności i  
Żywnienia**

*M. Lewczuk*  
**mgr inż. Małgorzata Lewczuk**



HKN.903.21.2024.AB

Wod. publ. Huszlew

### BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.z 2024r.poz.416 z póź.zm.),
- §19 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024r.poz.757),
- §23.1 pkt.5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz. U. z 2017r. poz.2294).

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach z poboru próbek wody oraz sprawozdaniach z badań wody wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika Nr 1 w/w rozporządzenia do 15.09. 2024r. z urzędnia wodociągowego o produkcji od 100 do 1000 m<sup>3</sup>/d **Huszlew** przedstawionych w poniższej tabeli:

Data poboru	Punkt poboru próbki wody	Nr protokołu poboru próby wody	Nr sprawozdania z badań wody	Ocena jakości wody	Laboratorium wykonujące badanie
14.02.2024r.	Lok.mieszk.Kopce 29	ŁOŚ/HKN/9/24/N	OL-LBW.9051.1.132/n.2 024	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce.
14.02.2024r.	SUW Huszlew	ŁOŚ/HKN/7/24/K W	OL-LBW.9051.2.133/z.2 024	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce
12.06.2024r.	SUW Huszlew	ŁOŚ/HKN/31/24/N	OL-LBW.9051.1.575/n.2 024	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce
12.06.2024r.	Lok.mieszk. Kopce 29	ŁOS.HKN./31/24/ N	OL-LBW.9051.1.576/n.2 024	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce
12.06.2024r.	Krzywośnity	ŁOS.HKN.59/24/K W	OL-LBW.9051.2.548/z.2 024	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce
24.07.2024r.	SUW Huszlew	ŁOS.HKN.78/24/N	OL-LBW.9051.2.742/n.2 024	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce
24.07.2024r.	Lok.mieszk .Kopce 29	ŁOŚ/HKN.78/24/K W	OL-LBW.9051.2.743/z.2 024	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce.
17.10.2023r.	SUW Huszlew	ŁOS.HKN./114/223 KW	OL-LBW.9051.2.1176/z1 177/z,1178/z,2023	Warunko wa (Fe,Mn, mętność)	Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z urządzenia wodociągowego o produkcji od 100 do 1000 m<sup>3</sup>/d w Huszlewie gm. Huszlew, którego właścicielem jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Huszlewie.**

### **Uzasadnienie**

Na podstawie powyższych protokołów z poboru próbek wody i sprawozdań z przeprowadzonych badań wody w roku 2024 z urządzenia wodociągowego o produkcji od 100 - 1000 m<sup>3</sup>/d Huszlew, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach **stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

W zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 ÷ 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz.U. z 2017r. poz.2294).

**Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urządzenia.**

Ocenę z urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę **Huszlew** wydano w celu poinformowania o jakości wody konsumentów.

#### Do wiadomości:

1. Urząd Gminy Huszlew
2. a/a
3. strona internetowa: [www.gov.pl/web/psse-losice](http://www.gov.pl/web/psse-losice)

**Z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Łosicach**

**Kierownik  
Sekcji Higieny Żywności i  
Żywności**

*M. Lewczuk*  
**mgr inż. Małgorzata Lewczuk**



Wod.publ. Czuchów

## BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY

- Na podstawie:
- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.z 2024r.poz.416 z póź.zm.),
- §19 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024r.poz.757.),
- §23.1 pkt.5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz. U. z 2017r. poz.2294).

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach z poboru próbek wody oraz sprawozdaniach z badań wody wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika Nr 1 w/w rozporządzenia do 15.09. 2024r. z urządzenia wodociągowego o produkcji od 100 do 1000 m<sup>3</sup>/d **Czuchów** przedstawionych w poniższej tabeli:

Data poboru	Punkt poboru próbki wody	Nr protokołu poboru próby wody	Nr sprawozdania z badań wody	Ocena jakości wody	Laboratorium wykonujące badanie
28.02.2024r	SUW Czuchów	ŁOS.HKN/11/234N	OL-LBW.9051.1.164/n.2024	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce
13.03.2024r.	Zespół Placówek Oświatowych Górki	ŁOŚ.HKN/26/24/K W	OL-LBW.9051.2.233/z.2024	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce
09.04.2024r. 24.04.2024r.	Szkoła Podstawowa Rusków	ŁOŚ/HKN16/24/N ŁOS/HKN/21/24/N	OL-LBW.9051.1.274/n,275/n,276/n.2024 OL-LBW.9051.1.373/n.2024	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce
09.04.2024r.	Szkoła Podstawowa Rusków	ŁOŚ/HKN16/24/N	HKL.02487/2024, BP/1602/P/2024	dobra	Oddział Laboratoryjny HK WSSE Warszawa
09.04.2024r.	Szkoła Podstawowa Rusków	ŁOŚ.HKN/16/24/N	373	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Radom
26.06.2024r.	SUW Czuchów	ŁOS.HKN/67/24/K W	OL-LBW.9051.2.619/z.2024	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce
21.08.2024r.	Szkoła Podstawowa Rusków	Łos.HKN/86/24/K W	OL-LBW.9051.2.840/z.2024	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z urzędnia wodociągowego o produkcji od 100 do 1000 m<sup>3</sup>/d w Czuchowie gm. Platerów, którego właścicielem jest Gmina Platerów.**

### **Uzasadnienie**

Na podstawie powyższych protokołów z poboru próbek wody i sprawozdań z przeprowadzonych badań wody w roku 2024 z urzędnia wodociągowego o produkcji od 100 - 1000 m<sup>3</sup>/d Czuchów, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 ÷ 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz.U. z 2017r. poz.2294).

**Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urzędnia.**

Ocenę z urzędnia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę Czuchów wydano w celu poinformowania o jakości wody konsumentów.

Do wiadomości:

1. Właściciel wodociągu
2. a/a
3. strona internetowa: [www.gov.pl/web/psse-losice](http://www.gov.pl/web/psse-losice)

Z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Łosicach

Kierownik  
Sekcji Higieny Żywności i  
Żywnia

*M. Lewczuk*  
mgr inż. Małgorzata Lewczuk

**Wod.publ. Hruszniew**

**BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY**

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.z 2024r.poz.416),
- §19 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024r.poz.757),
- §23.1 pkt.5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz. U. z 2017r. poz.2294).

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach z poboru próbek wody oraz sprawozdaniach z badań wody wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika Nr 1 w/w rozporządzenia do 15.09. 2024r. z urządzenia wodociągowego o produkcji od 100 do 1000 m<sup>3</sup>/d **Hruszniew** przedstawionych w poniższej tabeli:

Data poboru	Punkt poboru próbki wody	Nr protokołu poboru próby wody	Nr sprawozdania z badań wody	Ocena jakości wody	Laboratorium wykonujące badanie
28.02.2024r.	SUW Hruszniew	ŁOS/HKN/12/24/ N	OL-LBW- 9051.1.165/n.2024	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce.
28.02.2024r.	Lokal mieszkalny Chłopków 5	ŁOS/HKN/12/24/ N	OL- LBW.9051.1.166/n. 2024	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce.
13.03.2024r.	Lokal mieszkalny kol. Hruszniew 17	ŁOS.HKN./24/24/ KW	OL- LBW.9051.2.234/z. 2024	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce.
09.04.2024r. 24.04.2024r.	Lokal mieszkalny kol. Hruszniew 17	ŁOS.HKN/17/24/ N ŁOS.HKN/23/24/ N	Ol- LBW.9051.1.278/n, 279/n,280/n,2024 OL- LBW.9051.1.374/n. 2024	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce
09.04.2024r.	Lokal mieszkalny kol. Hruszniew 17	ŁOS.HKN/17/24/ N	HKL 02486/2024 BP/1603/P/2024	dobra	Oddział Laboratoryjny HK WSSE w Warszawie
09.04.2024r.	Lokal mieszkalny kol. Hruszniew 17	ŁOS.HKN/17/24/ N	374	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Radom
21.08.2024r.	Lokal mieszkalny Chłopków 5, SUW Hruszniew	ŁOS.HKN./88/24/ KW	OL- LBW.9051.2.842/z. ,843/z2024	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z urządzenia wodociągowego o produkcji od 100 do 1000 m<sup>3</sup>/d w Hruszniewie gm. Platerów, którego właścicielem jest Gmina Platerów.**



## Uzasadnienie

Na podstawie powyższych protokołów z poboru próbek wody i sprawozdań z przeprowadzonych badań wody w roku 2024 z urzędnika wodociągowego o produkcji od 100 - 1000 m<sup>3</sup>/d Hruszniew, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 ÷ 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz.U. z 2017r. poz.2294).

**Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urzędnika.**

Ocenę z urzędnika do zbiorowego zaopatrzenia w wodę Hruszniew wydano w celu poinformowania o jakości wody konsumentów.

### Otrzymują:

1. Gmina Platerów
2. a/a
3. strona internetowa: [www.gov.pl/web/psse-losice](http://www.gov.pl/web/psse-losice)

Z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Łosicach

Kierownik  
Sekcji Higieny Żywności i  
Żywności

*M. Lewczuk*  
mgr inż. Małgorzata Lewczuk

**Wod.publ. Platerów**

**BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie:

art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.z 2024r.poz.416 z póź.zm.),

- §19 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024r.poz.757.),
- §23.1 pkt.5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz. U. z 2017r. poz.2294).

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach z poboru próbek wody oraz sprawozdaniach z badań wody wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika Nr 6 w/w rozporządzenia do 15.09.2024r. z urządzenia wodociągowego o produkcji od 100 do 1000 m<sup>3</sup>/d **Platerów** przedstawionych w poniższej tabeli:

Data poboru	Punkt poboru próbki wody	Nr protokołu poboru próby wody	Nr sprawozdania z badań wody	Ocena jakości wody	Laboratorium wykonujące badanie
09.01.2024r.	Szkoła Podstawowa Lipno	ŁOS/HKN/1/24/N	OL-LBW.9051.1.11/n,12/n,13/n,14/n.2024	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce.
09.01.2024r.	Szkoła Podstawowa Lipno	ŁOS/HKN/1/24/N	20	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Radom
09.01.2024r.	Szkoła Podstawowa Lipno	ŁOS/HKN/1/24/N	HKL.00138/2024 BP/91/P/2024	dobra	Dział Laboratoryjny WSSE Warszawa
28.02.2024r.	SUW Platerów	ŁOS.HK./10/24/N	OL-LBW.9051.1.163/n.2024	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce.
24.04.2024r.	Szkoła Podstawowa Lipno	ŁOS.HKN/39/24/K W	OL-LBW.9051.2.373/z.2024	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce.
21.08.2024r.	Lokal mieszkalny Rzewuski	ŁOS.HKN/87/24/K W	OL-LBW.9051.2.841/z.2024	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce.
12.07.2024r.	SUW Platerów	b/z	Ł/0/06/2024/2812/F M/2	dobra	GBA POLSKA Sp.zo.o. Warszawa

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z urządzenia wodociągowego o produkcji od 100 do 1000 m<sup>3</sup>/d w Platerowie gm. Platerów, którego właścicielem jest Gmina Platerów.**

## Uzasadnienie

Na podstawie powyższych protokołów z poboru próbek wody i sprawozdań z przeprowadzonych badań wody w roku 2024 z urządzenia wodociągowego o produkcji od 100 - 1000 m<sup>3</sup>/d Platerów, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 ÷ 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz.2294).

**Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urządzenia.**

Ocenę z urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę Platerów wydano w celu poinformowania o jakości wody konsumentów.

Do wiadomości:

1. Gmina Platerów
2. Gmina Sarnaki
3. a/a
4. strona internetowa: [www.gov.pl/web/psse-losice](http://www.gov.pl/web/psse-losice)

Z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Łosicach

Kierownik  
Sekcji Higieny Żywności i  
Żywnienia

*M. Lewczuk*  
mgr inż. Małgorzata Lewczuk



Łosice, dnia 04 stycznia 2024r.

HKN.903.21.2024.AB

**Wod.publ. Mężenin**

### BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.z 2024r.poz.416 z póź.zm.),
- §19 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024r.poz.757.),
- §23.1 pkt.5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz. U. z 2017r. poz.2294).

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach z poboru próbek wody oraz sprawozdaniach z badań wody wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika Nr 1 w/w rozporządzenia do 15.09.2024r. z urządzenia wodociągowego o produkcji od 100 do 1000 m<sup>3</sup>/d **Mężenin** przedstawionych w poniższej tabeli:

Data poboru	Punkt poboru próbki wody	Nr protokołu poboru próby wody	Nr sprawozdania z badań wody	Ocena jakości wody	Laboratorium wykonujące badanie
09.01.2024r.	Lokal mieszkalny kol. Klimczyce 11	ŁOŚ/HKN/2/24/N	OL-LBW.9051.1.15/n,16/n,17/n,18/n.2024	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce.
09.01.2024r.	Lokal mieszkalny kol. Klimczyce 11	ŁOŚ/HKN/2/24/N	21	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Radom
09.01.2024r.	Lokal mieszkalny kol. Klimczyce 11	ŁOŚ/HKN/2/24/N	HKL.00137/2024 BP/90/P/2024	dobra	Dział Laboratoryjny WSSE Warszawa
28.02.2024r.	SUW Mężenin	ŁOŚ.HKN/13/24/N	OL-LBW.9051.1.167/n.2024	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce.
28.02.2024r.	Lokal mieszkalny Mężenin 38	ŁOŚ.HKN/15/24/K W	OL-LBW.9051.2.175/z.2024	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce.
24.04.2024r.	Lokal mieszkalny kol. Klimczyce 11	ŁOŚ.HKN/40/24/K W	OL-LBW.9051.2.371/z.2024	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce.
26.06.2024r.	SUW Mężenin	ŁOŚ.HKN/68/24/K W	OL-LBW.9051.2.620/z.2024	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce.
12.07.2024r.	SUW Mężenin	b/z	Ł/0/05/2024/2125/F/2	dobra	GBA POLSKA Sp.zo.o. Warszawa

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z urządzenia wodociągowego o produkcji od 100 do 1000 m<sup>3</sup>/d w Mężeninie gm. Platerów, którego właścicielem jest Gmina Platerów.**

**Uzasadnienie**

Na podstawie powyższych protokołów z poboru próbek wody i sprawozdań z przeprowadzonych badań wody w roku 2024 z urządzenia wodociągowego o produkcji od 100 - 1000 m<sup>3</sup>/d **Mężenin**, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 ÷ 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz.U. z 2017r. poz.2294).

**Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urządzenia.**

Ocenę z urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę **Mężenin** wydano w celu poinformowania o jakości wody konsumentów.

Do wiadomości:

1. Gmina Platerów
2. Gmina Sarnaki
3. a/a
4. strona internetowa: [www.gov.pl/web/psse-losice](http://www.gov.pl/web/psse-losice)

Z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Łosicach

Kierownik  
Sekcji Higieny Żywności i  
Żywnienia

*M. Lewczuk*  
mgr inż. Małgorzata Lewczuk

**Wod.publ. Wólka Nosowska**

**ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY**

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.z 2024r.poz.416z póź.zm.),
- §19 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024r.poz.757),  
§23.1 pkt.5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07grudnia 2017r. w sprawie jakości wody

przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz. U. z 2017r. poz.2294).  
po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach z poboru próbek wody oraz sprawozdaniach z badań wody wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika Nr 1 w/w rozporządzenia do 15.09. 2024r. z urządzenia wodociągowego o produkcji od 100 do 1000 m<sup>3</sup>/d **Wólka Nosowska** przedstawionych w poniższej tabeli:

Data poboru	Punkt poboru próbki wody	Nr protokołu poboru próby wody	Nr sprawozdania z badań wody	Ocena jakości wody	Laboratorium wykonujące badanie
07.02.2024r.	Lokal mieszkalny Kazimierzów 8	LOS/HKN/6/24/N	OL-LBW.9051.1.104/n.2024	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce
07.02.2024r.	SUW Wólka Nosowska	LOS/HKN/6/24/N	OL-LBW.9051.1.103/n.2024	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce
07.02.2024r.	Szkoła Podstawowa Koszelówka- kran kuchnia	LOS/HKN/6/24/N	OL-LBW.9051.1.105/n.2024	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce
13.03.2024r.	SUW Wólka Nosowska	ŁOŚ.HKN/25/24/KW	OL-LBW.9051.2.232/z.2024	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce
08.05.2024r.	SUW Wólka Nosowska	ŁOŚ.HKN/44/24/KW	OL-LBW.9051.2.409/z, 410/z411/z.,2024	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce
28.08.2024r.	Kazimierzów 8	ŁOŚ.HKN.90/24/KW	OL-LBW.9051.2.878/z.2024	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z urządzenia wodociągowego o produkcji od 100 do 1000 m<sup>3</sup>/d w Wólce Nosowskiej gm. Stara Kornica, którego właścicielem jest Gmina Stara Kornica.**

**Uzasadnienie**

Na podstawie powyższych protokołów z poboru próbek wody i sprawozdań z przeprowadzonych badań wody w roku 2024 z urządzenia wodociągowego o produkcji od 100 - 1000 m<sup>3</sup>/d **Wólka Nosowska**, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach **stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi.**



W zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 ÷ 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz.U. z 2017r. poz.2294).

**Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urzędnia.**

Ocenę z urzędnia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę **Wólka Nosowska** wydano w celu poinformowania o jakości wody konsumentów.

Do wiadomości:

1. Gmina Stara Kornica
2. a/a
3. strona internetowa: [www.gov.pl/web/psse-losice](http://www.gov.pl/web/psse-losice)

Z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Łosicach

Kierownik  
Sekcji Higieny Żywności i  
Żywienia

*M. Lewczuk*  
mgr inż. Małgorzata Lewczuk

HKN.903.21.2024.AB

## Wod.publ. Olszanka

### BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2024r.poz.416 z póź.zm.),
- §19 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r.poz.757),
- §23.1 pkt.5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz. U. z 2017r. poz.2294).

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach z poboru próbek wody oraz sprawozdaniach z badań wody wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika Nr 1 w/w rozporządzenia do 15.09. 2024r. z urzędnia wodociągowego o produkcji od 100 do 1000 m<sup>3</sup>/d **Olszanka** przedstawionych w poniższej tabeli:

Data poboru	Punkt poboru próbki wody	Nr protokołu poboru próby wody	Nr sprawozdania z badań wody	Ocena jakości wody	Laboratorium wykonujące badanie
06.03.2024r.	Zespół Placówek Oświatowych Olszanka, SUW Olszanka	ŁOŚ/HKN/19/24/KW	OL-LBW.9051.2.201/z,-202/z. 2024	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce
22.05.2024r.	SUW Olszanka	ŁOŚ/HKN/26/24/N	OL-LBW.9051.1.492/n. 2024	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce
22.05.2024r.	Zespół Placówek Oświatowych Olszanka	ŁOŚ/HKN/26/24/N	OL-LBW.9051.1.493/n. 2024	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce
10.07.2024r.	SUW Olszanka	ŁOŚ.HKN/38/24/N	OL-LBW.9051.1.685/n. 2024	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce
10.07.2024r.	Kol.Korzówka 1	ŁOŚ.HKN/38/24/N	OL-LBW.9051.1.686/n. 2024	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z urzędnia wodociągowego o produkcji od 100 do 1000 m<sup>3</sup>/d w Olszance gm. Olszanka, którego właścicielem jest Urząd Gminy w Olszance.**

### Uzasadnienie

Na podstawie powyższych protokołów z poboru próbek wody i sprawozdań z przeprowadzonych badań wody w roku 2024 z urzędnia wodociągowego o produkcji od 100 - 1000 m<sup>3</sup>/ Olszanka, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach **stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

- W zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 ÷ 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz.U. z 2017r. poz.2294).

**Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urzędnia.**

Ocenę z urzędnia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę **Olszanka** wydano w celu poinformowania o jakości wody konsumentów.

Do wiadomości:

1. Urząd Gminy Olszanka
2. a/a
3. strona internetowa: [www.gov.pl/web/psse-losice](http://www.gov.pl/web/psse-losice)

Z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Łosicach

Kierownik  
Sekcji Higieny Żywności i  
Żywienia

*M. Lewczuk*  
mgr inż. Małgorzata Lewczuk



HKN.903.21.2024.AB

**Wod.publ. Próchenki**

**BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY**

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.z 2024r.poz.416 z póź.zm.),
- §19 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024,poz.757.),
- §23.1 pkt.5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz. U. z 2017r. poz.2294).

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach z poboru próbek wody oraz sprawozdaniach z badań wody wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika Nr 1 w/w rozporządzenia do 15.09. 2024r. z urządzenia wodociągowego o produkcji od 100 do 1000 m<sup>3</sup>/d **Próchenki** przedstawionych w poniższej tabeli:

Data poboru	Punkt poboru próbki wody	Nr protokołu poboru próby wody	Nr sprawozdania z badań wody	Ocena jakości wody	Laboratorium wykonujące badanie
14.02.2024r.	Niepubliczna Szkoła Podst. Szydłówka	ŁOŚ/HKN/7/24/N	OL-LBW.9051.1.130/n.2024	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce
14.02.2024r.	Lok.mieszk.Klimy 5	ŁOŚ/HKN/6/24/K W	OL-LBW.9051.2.132/z.2024	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce
06.03.2024r.	Hydrofornia Próchenki	ŁOŚ/HKN/17/24/K W	OL-LBW.9051.2.199/z.2024	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce
22.05.2024r.	Hydrofornia Próchenki	ŁOŚ.HKN/52/24/K W	OL-LBW.9051.2.483/z.2024	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce
22.05.2024r.	Niepubliczna Szkoła Podst. Szydłówka	ŁOŚ.HKN/24/24/N	OL-LBW.9051.1.490/n.2024	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce
12.06.2024r.	Lok.mieszk.Klimy 5	ŁOŚ.HKN/61/24/K W	OL-LBW.9051.2.550/z.2024	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce
17.07.2024r.	Lok.mieszk.Klimy 5	ŁOŚ.HKN/40/24/N	OL-LBW.9051.1.700/n.2024	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce
17.07.2024r.	Hydrofornia Próchenki	ŁOŚ.HKN/37/24/N	OL-LBW.9051.1.683/n.2024	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce

10.07.2024r.	Lok.mieszk.Klimy 5	Łos.HKN/37/24/N	OL- LBW.9051.1.684/n. 2024	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce
--------------	--------------------	-----------------	----------------------------------	-------	--

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z urządzenia wodociągowego o produkcji od 100 do 1000 m<sup>3</sup>/d w Próchenkach gm. Olszanka, którego właścicielem jest Gmina Olszanka.**

### **Uzasadnienie**

Na podstawie powyższych protokołów z poboru próbek wody i sprawozdań z przeprowadzonych badań wody w roku 2024 z urządzenia wodociągowego o produkcji od 100 - 1000 m<sup>3</sup>/ Próchenki, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach **stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

W zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 ÷ 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz.2294).

**Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urządzenia.**

Ocenę z urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę **Próchenki** wydano w celu poinformowania o jakości wody konsumentów.

Do wiadomości:

1. Gmina Olszanka
2. a/a
3. strona internetowa: [www.gov.pl/web/psse-losice](http://www.gov.pl/web/psse-losice)

**Z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Łosicach**

**Kierownik  
Sekcji Higieny Żywności i  
Żywności**

*M. Lewczuk*  
**mgr inż. Małgorzata Lewczuk**



### **BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY**

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.z 2024r.poz.416 z póź.zm.),
- §19 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024r.poz.757.),
- §23.1 pkt.5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz. U. z 2017r. poz.2294).

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach z poboru próbek wody oraz sprawozdaniach z badań wody wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika Nr 1 w/w rozporządzenia do 15.09.2024r. z urządzenia wodociągowego o produkcji od 100 do 1000 m<sup>3</sup>/d **Łepki Stare** przedstawionych w poniższej tabeli:

<b>Data poboru</b>	<b>Punkt poboru próbki wody</b>	<b>Nr protokołu poboru próby wody</b>	<b>Nr sprawozdania z badań wody</b>	<b>Ocena jakości wody</b>	<b>Laboratorium wykonujące badanie</b>
14.02.2024r.	Lok. mieszk. Szawły 13,	ŁOŚ/HKN/8/24/N	OL/LBW.9051.1.131/n.2024	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce
06.03.2024r.	Szkoła Podstawowa Hadynów	ŁOŚ/HKN/18/24/K W	OL-LBW.9051.2.200/z.2024	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce
17.04.2024r.	SUW Łepki Stare	ŁOŚ.HKN/19/24/N	OL-LBW.9051.1.344/n.2024	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce
17.04.2024r.	Szkoła Podstawowa Hadynów	ŁOŚ.HKN/19/24/N	OL-LBW.9051.1.345/n.2024	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce
08.05.2024r.	Szkoła Podstawowa Hadynów	ŁOŚ.HKN/42/24/K W	OL-LBW.9051.2.401/z.2024,402/z.2024,403/z.2024	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce
22.05.2024r.	Szkoła Podstawowa Hadynów	ŁOŚ.HKN/25/24/K W	OL-LBW.9051.1.491/n.2024	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce
22.05.2024.	SUW Łepki Stare	Łoś.HKN./53/24/K W	OL-LBW.9051.2.484/z.2024	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z urządzenia wodociągowego o produkcji od 100 do 1000 m<sup>3</sup>/d w Łepkach Starych gm. Olszanka, którego właścicielem jest Gmina Olszanka.**

#### **Uzasadnienie**

Na podstawie powyższych protokołów z poboru próbek wody i sprawozdań z przeprowadzonych badań wody w roku 2024 z urządzenia wodociągowego o produkcji od 100 - 1000 m<sup>3</sup>/ Łepki Stare, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach **stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

W zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 ÷ 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz.U. z 2017r. poz.2294).



**Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urzędnienia.**

Ocenę z urzędnienia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę **Łepki Stare** wydano w celu poinformowania o jakości wody konsumentów.

Do wiadomości:

1. Gmina Olszanka
2. a/a
3. strona internetowa: [www.gov.pl/web/psse-losice](http://www.gov.pl/web/psse-losice)

Z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Łosicach

Kierownik  
Sekcji Higieny Żywności i  
Żywienia

*M. Lewczuk*  
mgr inż. Małgorzata Lewczuk

HKN.903.21.2024.AB

**Wod.publ. Chotycze**

## BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.z 2024r.poz.416 z póź.zm ),
- §19 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024r.poz757),
- §23.1 pkt.5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz. U. z 2017r. poz.2294).

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach z poboru próbek wody oraz sprawozdaniach z badań wody wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika Nr 1 w/w rozporządzenia do 15.09. 2024r. z urządzenia wodociągowego o produkcji od 100 do 1000 m<sup>3</sup>/d **Chotycze** przedstawionych w poniższej tabeli:

Data poboru	Punkt poboru próbki wody	Nr protokołu poboru próby wody	Nr sprawozdania z badań wody	Ocena Jakości wody	Laboratorium wykonujące badanie
21.02.2024r.	Lok. mieszk. Łuzki 13	ŁOŚ/HKN/11/24/K W	OL-LBW.9051.2.147/z .2024	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce
06.03.2024r.	Szkoła Podstawowa Czuchleby	ŁOŚ/HKN/14/24/N	OL- LBW.9051.1.203/n. 2024	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce
15.05.2024r.	Szkoła Podstawowa Czuchleby	ŁOŚ/HKN/47/24/K W	OL- LBW.9051.2.4443/z. 2024	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce
19.06.2024r.	Lok. mieszk. Łuzki 13	ŁOŚ/HKN/33/24/N	OL- LBW.9051.1.609/n.202 4	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce
02.07.2024r.	Hydrofornia Chotycze	ŁOŚ/HKN/70/24/K W	OL- LBW.9051.2.633/z,634 /z, 635/z,636/z.2024	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce
06.12.2023r.	Szkoła Czuchleby	Łoś.HKN.138/23/ KW	OL- LBW.9051.2.1420/z. 2023	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z urządzenia wodociągowego o produkcji od 100 do 1000 m<sup>3</sup>/d w Chotyczach gm. Łosice administrowanego przez "KOM-GAZ"Sp.z.o.o w Łosicach**

**Uzasadnienie**

Na podstawie powyższych protokołów z poboru próbek wody i sprawozdań z przeprowadzonych badań wody w roku 2024 z urządzenia wodociągowego o produkcji od 100 - 1000 m<sup>3</sup>/d Chotycze, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach **stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

W zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 ÷ 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz.2294).

**Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urządzenia.**

Ocenę z urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę **Chotycze** wydano w celu poinformowania o jakości wody konsumentów.

Do wiadomości:

1. Administrator wodociągu
2. Urząd Miasta i Gminy Łosice  
ul. Piłsudskiego 6
3. a/a
4. strona internetowa: [www.gov.pl/web/psse-losice](http://www.gov.pl/web/psse-losice)

Z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Łosicach

Kierownik  
Sekcji Higieny Żywności i  
Żywnienia

*M. Lewczuk*  
mgr inż. Małgorzata Lewczuk



Łosice, dnia 16 września 2024r.

HKN.903.21.2024.AB

**Wod.publ. Biernaty**

## BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.z 2024r.poz.416z póź.zm. ),
- §19 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024,poz.757),
- §23.1 pkt.5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz. U. z 2017r. poz.2294).

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach z poboru próbek wody oraz sprawozdaniach z badań wody wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 1 w/w rozporządzenia do 15.09. 2024r. z urządzenia wodociągowego o produkcji od 100 do 1000 m<sup>3</sup>/d **Biernaty** przedstawionych w poniższej tabeli:

Data poboru	Punkt poboru próbki wody	Nr protokołu poboru próby wody	Nr sprawozdania z badań wody	Ocena jakości wody	Laboratorium wykonujące badanie
21.02.2024r.	ZPO Niemojki	ŁOŚ/HKN/12/24/K W	OL- LBW.9051.2.148/z. 2024	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce
06.03.2024r.	ZPO Niemojki	ŁOŚ/HKN/15/24/N	OL.LBW.9051.1.204 /n.2024	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce
09.04.2024r.	Lokal mieszkalny Nowosielec 46	ŁOS.HKN/38/24/K W	OL- LBW.9051.2.338/z. 2024	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce
15.05.2024r.	ZPO Niemojki	ŁOŚ/HKN/48/24/K W	OL.LBW.9051.2.444 /z.2024	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce
19.06.2024r.	Lokal mieszkalny Nowosielec 43a	ŁOS.HKN.34/24/N	OL.LBW.9051.1.610 /n.2024	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce
02.07.2024r.	Lokal mieszkalny Nowosielec 43a	ŁOŚ.HKN/36/24/N	OL- LBW.9051.1.644/n,6 45/n,646/n,647/n.202 4	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce
02.07.2024r.	Lokal mieszkalny Nowosielec 46	ŁOŚ.HKN.36/24/N	710	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Radom

02.08.2024r.	Lokal mieszkalny Nowosielec 46	ŁOS.HKN.36/24/N	BP/ HKL.04839/2024	dobra	Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Warszawie Dział Laboratoryjny
21.08.2024r.	SUW Biernaty	ŁOS.HKN.85/24/K W	OL- LBW.9051.2.839/z. 2024	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z urządzenia wodociągowego o produkcji od 100 do 1000 m<sup>3</sup>/d w Biernatach gm. Łosice administrowanego przez "KOM-GAZ"Sp.z.o.o w Łosicach.**

### **Uzasadnienie**

Na podstawie powyższych protokołów z poboru próbek wody i sprawozdań z przeprowadzonych badań wody w roku 2024 z urządzenia wodociągowego o produkcji od 100 - 1000 m<sup>3</sup>/d Biernaty, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach **stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

**W zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 ÷ 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz.U. z 2017r. poz.2294).**

**Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urządzenia.**

Ocenę z urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę **Biernaty** wydano w celu poinformowania o jakości wody konsumentów.

#### Do wiadomości:

1. Administrator wodociągu
2. Urząd Miasta i Gminy Łosice  
ul. Piłsudskiego 6
3. a/a
4. strona internetowa: [www.gov.pl/web/psse-losice](http://www.gov.pl/web/psse-losice)

**Z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Łosicach**

**Kierownik  
Sekcji Higieny Żywności i  
Żywności**

*M. Lewczuk*  
**mgr inż. Małgorzata Lewczuk**



HKN.903.21.2024.AB

Wod. publ. Łosice

### BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.z 2024r.poz.416 z póź.zm. ),
- §19 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024r.poz.757.),
- §23.1 pkt.5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz. U. z 2017r. poz.2294).

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach z poboru próbek wody oraz sprawozdaniach z badań wody wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika Nr 1 w/w rozporządzenia do 15.09.2024r. z urządzenia wodociągowego o produkcji od 1000 do 10000 m<sup>3</sup>/d **Łosice** przedstawionych w poniższej tabeli:

Data poboru	Punkt poboru próbki wody	Nr protokołu poboru próby wody	Nr sprawozdania z badań wody	Ocena jakości wody	Laboratorium wykonujące badanie
17.01.2024r.	Łosice, ul.Kilińskiego 2	ŁOS/HKN/3/24/N	OL-LBW.9051.1.34/n.2024	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce.
17.01.2024r.	Kran SUW – woda podawana do sieci	ŁOŚ.HKN/1/24/K W	OL-LBW.9051.2.41/z.2024	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce
21.02.2024r.	Łosice, ul.Kilińskiego 2	ŁOŚ.HKN/10/24/K W	OL-LBW.9051.2.145/z.2024	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce
21.02.2024r.	Świniarów 37	ŁOŚ.HKN/10/24/K W	OL-LBW.9051.2.146/z.2024	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce
09.04.2024r.	Świniarów 37	ŁOŚ.HKN/18/24/N	OL-LBW.9051.1.344/n.2024	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce
09.04.2024r.	Kran SUW – woda podawana do sieci	ŁOŚ.HKN/37/24/K W	OL-LBW.9051.2.337/z.2024	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce
24.04.2024r.	Świniarów 37	ŁOS.HKN.22/24/N	OL-LBW.9051.1.373/n.2024	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce
19.06.2024r.	Kran SUW – woda podawana do sieci. Łosice, ul. Kilińskiego 2	ŁOS.HKN/63/24/K W	OL-LBW.9051.2.585/z- 586/z.2024	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce
02.07.2024r.	Łosice, ul.Kilińskiego 2	ŁOŚ.HKN/35/24/N	OL- LBW.9051.1.640/n,641/n,64 2/n, 643/n.2024	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce
22.07.2024r.	Łosice, ul. Kilińskiego 2	Łoś.HKN./35/24/N	709	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Radom
02.07.2024r.	Łosice, ul. Kilińskiego 2	ŁOS.HKN/35/24/Z	HKL.04838/2024	dobra	Oddział Laboratoryjny WSSE Warszawa
17.07.2024r.	Łosice, ul.	ŁOS.HKN/75/24/K	OL-	dobra	Oddział Laboratoryjny



	Kilińskiego 2+ SUW	W	LBW.9051.2.711/z712/z.202 4		PSSE Siedlce
21.08.2024r.	Łosice, ul. Kilińskiego 2	ŁOS.HKN.41/24/N	OL- LBW.9051.1.805/n.,2024	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z urządzenia wodociągowego o produkcji od 1000 do 10000 m<sup>3</sup>/d w Łosicach gm. Łosice administrowanego przez "KOM-GAZ" Sp.z.o.o w Łosicach.**

### **Uzasadnienie**

Na podstawie powyższych protokołów z poboru próbek wody i sprawozdań z przeprowadzonych badań wody w roku 2024 z urządzenia wodociągowego o produkcji od 1000 - 10000 m<sup>3</sup>/d Łosice, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi.

- W zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 ÷ 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz.2294).

**Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urządzenia.**

Ocenę z urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę Łosice wydano w celu poinformowania o jakości wody konsumentów.

Do wiadomości:

1. Administrator wodociągu
2. Urząd Miasta i Gminy Łosice  
ul. Piłsudskiego 6
3. a/a
4. strona internetowa: [www.gov.pl/web/psse-losice](http://www.gov.pl/web/psse-losice)

Z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Łosicach  
Kierownik  
Sekcji Higieny Żywności i  
Żywienia  
*M. Lewczuk*  
mgr inż. Małgorzata Lewczuk