

Komunikat

Skierowany do konsumentów wody z ujęcia wodociągu Wzdół-Parcele:

tj. **mieszkańców miejscowości:**

Chrusty, Hucisko, Kamieniec, Kamienna Góra, Kamionka, Leśna Stara Wieś, Orzechówka, Parcelanci, Sieradowice-Parcele, Podkonarze, Podmielowiec, Siekierno-Podmieście, Siekierno-Przedgrab, Siekierno-Smyków, Siekierno-Stara Wieś, Ściegnia, Wiącka, Wzdół Rządowy, Wzdół Kolonia, Wzdół Parcele, Nowa Wieś, Stara Wieś, Skorucin, Sieradowice Drugie, Bodzentyn ul. Wolności, Psary-Podłazy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach informuje, że wystąpiła ponadnormatywna zawartość ołowiu w ilości – 13, 16 $\mu\text{g}/\text{dm}^3$ wody pochodzącej z urządzeń wodociągowych wodociągu Wzdół-Parcele zarządzanego przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o., ul. Kielecka 83, 26-010 Bodzentyn.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 537 z późniejszymi zmianami) zbiorowe zaopatrzenie w wodę jest zadaniem własnym gminy. Natomiast art. 12 ww. ustawy mówi, że wójt, burmistrz, prezydent miasta jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Kielcach
KIEROWNIK
Oddziału Nadzoru Sanitarnego
Alicja Grabińska
dr nauk przyrodniczych Alicja Grabińska