



UNP: 2001-24-084739

Sprawa: Dostawa i montaż systemu sygnalizacji
pożaru w budynku Urzędu Skarbowego w
Zambrowie, ul. Jantarowa 16

Znak sprawy: **2001-ILN.261.119.2024**

Kontakt: Barszczewska Monika
Starszy specjalista
tel. (85) 878-42-52
monika.barszczewska@mf.gov.pl

ZMIANA do zapytania ofertowego dot.

„Dostawa i montaż systemu sygnalizacji pożaru w budynku Urzędu Skarbowego w Zambrowie, ul. Jantarowa 16”

I. **Zamawiający:** Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku dokonuje zmiany treści zapytania ofertowego 2001-ILN.261.119.2024 z 25 października 2024r. w następującym zakresie:

Dział III Opis przedmiotu zamówienia ust. 2 kropka pierwsza otrzymuje brzmienie:

„W ramach realizacji zadania należy:

- dostarczyć i zamontować nową modułową centralę pożarową wraz z tablicą adresową produkcji POLON-ALFA Bydgoszcz, w miejsce istniejącej ALFA 3800 przeznaczonej do demontażu i utylizacji, wyposażoną w moduły linii dozorowych, pozwalające na obsługę 4 linii dozorowych, dotykowy wyświetlacz 10”, wbudowaną drukarkę termiczną. Centrala musi posiadać rezerwowe zasilanie w postaci baterii akumulatorów 12V, pozwalające na podtrzymanie pracy systemu min. 72h w czasie dozoru oraz 0,5h w czasie alarmu. Akumulatory należy umieścić w dodatkowej obudowie”

Dział VIII Miejsce oraz termin składania ofert ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Termin składania ofert upływa dnia 5 listopada 2024 r. do godziny 12:00”.

II. Zamawiający dokonuje zmiany treści projektowanych postanowień Umowy § 1 ust. 2.1. stanowiących załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 2001-ILN.261.119.2024 z 25 października 2024r. w następującym zakresie.

§ 1 ust. 2.1. otrzymuje brzmienie:

„dostarczyć i zamontować nową modułową centralę pożarową wraz z tablicą adresową produkcji POLON-ALFA Bydgoszcz, w miejsce istniejącej ALFA 3800 przeznaczonej do demontażu i utylizacji, wyposażoną w moduły linii dozorowych, pozwalające na obsługę 4 linii dozorowych, dotykowy wyświetlacz 10”, wbudowaną drukarkę termiczną. Centrala musi posiadać rezerwowe zasilanie w postaci baterii akumulatorów 12V, pozwalające na podtrzymanie pracy systemu min. 72h w czasie dozoru oraz 0,5h w czasie alarmu. Akumulatory należy umieścić w dodatkowej obudowie”

Zamawiający dodaje załącznik nr 4 do zapytania ofertowego:
Zał. 4 projekt powykonawczy inst. sygnalizacji pożaru 1999.pdf.

Z wyrazami szacunku
Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Dyrektor
Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku
z upoważnienia
Piotr Pawluczenia
Zastępca Dyrektora

Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu (art. 25 ust 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE).