



Nowogród Bobrzański, 18.05.2022 r.

Zn. spr.: SA.20.14.2021

Zapytanie nr 1

Dotyczy zapytania ofertowego na wykonanie remontu posadzki podłogowej o powierzchni około 70m² w dwóch pomieszczeniach magazynowych budynku chłodni z zapleczem Szkółki Leśnej Tuchola

Zamawiający Nadleśnictwo Krzystkowice informuje, iż w dniu 17.05.2022 r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie, które Nadleśnictwo skierowało do Firmy Usługowo-Budowlanej „LokRem” Karol Ewertowski wykonującej dokumentację projektową.

W dniu 18.05.2022 r. Nadleśnictwo otrzymało odpowiedzi do zapytania.

Treść zapytań i odpowiedzi poniżej.

Zapytanie

W związku z przygotowaniem oferty dotyczącej prac na terenie Szkółki Tuchola proszę o udzielenie szczegółowych wyjaśnień dotyczących następujących zagadnień:

1. Po wizji na terenie Szkółki Leśnej proszę o uszczegółowienie rodzaju płyt gumowych posadzkowych - płyty z wypustkami antypoślizgowymi, łączone na ząbki, tak jak przedstawione w opisie mogą sprawiać trudność w utrzymaniu w czystości w miejscach w którym magazynowane są przedmioty sypkie (tj. nawozy) - Materiał sypki może dostawać się w szczeliny, łączenia.
2. Czy w magazynach szkółki leśnej dla nowej posadzki zachować taki sam spadek jak ten zachowany na istniejącym fragmencie posadzki? Spadek na całości powierzchni czy wyłącznie w strefie przy wejściu?

Odpowiedź

ad.1. Nie przewiduje się składowania materiału sypkiego. Jeżeli już to podkłady, maty, skrzynie - ale nie bezpośrednio na podłodze.

ad. 2. Nie przewiduje się mycia, nie ma krtek - posadzkę ułożyć w poziomie - dostosować do progu.

Z poważaniem,
Andrzej Staniszewski
Nadleśniczy
/podpisano elektronicznie/



Znak odpowiedzialnej gospodarki leśnej

