


Uwagi dla instalacji C.O.:

Instalację C.O. prowadzić po ścianach przy suficie danej kondygnacji. Instalacja C.O. podzielona jest na trzy części i podłączona do rozdzielacza. W miejscu przejścia instalacji C.O. przez strefę ogniową instalację uszczelniono kasetami ogniochronnymi

Investor: Komenda Powiatowej PSP w Ilawie ul. Wyszyńskiego 10 14 – 200 Ilawa		 ul. Grudzińska 71 14-200 Ilawa NIP: 877-14-777-21		
Nazwa inwestycji: Przebudowa i rozbudowa budynku Komendy Powiatowej PSP z siedzibą JRG w Ilawie wraz z rozbiórką ist. wiaty, budową nowej, remontem bud. gosp. oraz budową niezab. infr. tech. (w tym przyłącze C.O.)		Stadium: Projekt techniczny		
Lokalizacja inwestycji: Ilawa, ul. Wyszyńskiego 10; dz. nr. 201, 200/37, 200/36, 200/35, 200/39 Obręb geodezyjny: 0010 Ilawa; Jednostka ewidencyjna: Miasto Ilawa		Branża: Sanitarna		
Tytuł rysunku: RZUT PIWNIC - INSTALACJA C.O.		Skala: 1:50	Nr rewizji: 00	
		Nr rysunku: S03		
FUNKCJA	IMIE NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	NUMER UPRAWNIENI	PODPIS
Projektant	inż. Piotr Świącki	INSTALACJA W ZAKRESIE SECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ Ciepłowniczych i KANALIZACYJNYCH	WAM/0059/PROS/00	
Sprawdzający	inż. Damian Trzebiatowski	INSTALACJA W ZAKRESIE SECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ Ciepłowniczych i KANALIZACYJNYCH	WAM/0059/PROS/00	
Opracował/a				
DATA:	12-2022	Kopowanie, przetwarzanie oraz udostępnianie osobom trzecim jedynie za pisemną zgodą jednostki projektującej.		