



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
WE WŁOCŁAWKU**

Znak sprawy: NHS-5211-4-1-54/23
Ldz. 6922...

Włocławek, dnia 05.12.2023 r.
Egz. nr 3

Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Toruńska 146, 87-800 Włocławek

OCENA OKRESOWA
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu Włocławek

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 537 z późn. zm.), § 20 ust. 1 pkt 10, § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 2, 3 i 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), biorąc pod uwagę sprawozdania z przeprowadzonych badań jakości wody pobranej z wodociągu Włocławek w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku harmonogramem oraz w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w niżej wymienionych miejscach:

KFM Wika, ul. Łęska 37/39 – kran w łazience damskiej na parterze
Przedszkole Publiczne nr 12, ul. Bukowa 37/39 - kran w zmywalni naczyń
KSM, ul. Wysoka 15 – kran w łazience na portierni
Biurowiec PKS, ul. Wieniecka 39 – kran w łazience na I piętrze
Punkt przy skrzyżowaniu ul. Mechaników/ ul. Energetyków
Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Willowa 8 - kran w kuchni na parterze
Sklep spożywczy, ul. Zw. Zawodowych 10 - kran w łazience na parterze
Punkt na ul. Spokojnej przy Al. K. Wielkiego
Szkoła Podstawowa nr 23, ul. Wyspiańskiego 3 – kran w kuchni na parterze
Zespół Szkół Samochodowych, ul. Leśna 1A - kran w pomieszczeniu socjalnym na parterze
Hotel Grandmet, ul. Żwirowa 21 – kran w zmywalni na parterze
Sklep Spożywczy, ul. Zakręt 6a – kran na zapleczu
Sklep Biedronka, ul. Zbiegniewskiej 19 – kran w pomieszczeniu socjalnym
DPS, ul. Nowomiejska 19 – kran w zmywalni
Punkt przy ul. Reja 7/9
Punkt przy ul. Wysoka/ ul. Rolna
Szkoła Podstawowa nr 19, ul. Szkolna 13 – kran w kuchni na parterze
Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Wiejska 29 - kran w kuchni na parterze
Zespół Szkół Chemicznych, ul. Bulwary 4 – kran w łazience męskiej na parterze
Budynek firmy Molewski, ul. Płocka 164 – kran w łazience na parterze
Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Papieżka 89 – kran w kuchni na parterze obok sekretariatu
Punkt na ul. Toruńskiej 146, przy wjeździe na teren Spółki MPWiK
Stacja Paliw Circle K, ul. Okrzei 73 – kran w łazience
Przedszkole Niepubliczne "Meganocni", ul. Mazowiecka 8 - kran w kuchni
„Małuch” – Włocławek, ul. Sielska 3 - kran w kuchni na parterze
PSSE ul. Kilińskiego 16 – kran w pokoju socjalnym

PSSE ul. Płocka 45 - kran w pokoju socjalnym
Punkt przy ul. Hożej 2
Punkt przy ul. Komunalnej 1A
Punkt przy skrzyżowaniu ul. Wyszyńskiego i Rzecznej
Punkt przy ul. Kapitulnej 98/100
Punkt przy ul. Saperskiej 59
Polskie Przetwory - ul. Wieniecka 27 - kran w łazience na parterze
SUW - Krzywe Blota - kran na rurociągu wody uzdatnionej
SUW - Zazamcze - kran na rurociągu wody uzdatnionej
Punkt przy ul. Rajskiej 6/4
Punkt przy ul. Toruńskiej 26
Ciepłownia Zazamcze - ul. Szpitalna 30 - kran w hali
Punkt przy skrzyżowaniu ulic Klonowej i Grodzkiej
NZOZ Anmed - ul. Ostrowska 27 - kran w gabinecie zabiegowym
Punkt przy ul. Błuszczonej 37 od ul. Jaskółczej 63
Przychodnia nr 5 - ul. Żytnia 55 - kran w łazience na parterze
Przychodnia nr 8 - ul. Grodzka 21 - kran w łazience
PWSZ Rektorat - ul. 3 Maja 17 - kran w łazience męskiej na parterze

STWIERDZA

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Włocławek, zarządzanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Toruńska 146, 87-800 Włocławek.

UZASADNIENIE

W dniach 12.06.2023 r., 19.06.2023 r., 10.07.2023 r., 24.07.2023 r., 14.08.2023 r., 21.08.2023 r., 11.09.2023 r., 18.09.2023 r., 09.10.2023 r., 16.10.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej, zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku harmonogramem oraz w dniu 21.08.2023 r. w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, do badań laboratoryjnych pobrano 48 próbek wody z wodociągu Włocławek.

Z parametrów bakteriologicznych oznaczono: liczbę bakterii grupy coli, liczbę clostridium perfringens, liczbę Escherichia coli, liczbę enterokoków kałowych, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22±2°C po 72 h.

Z parametrów fizykochemicznych oznaczono: mętność, przewodność elektryczną właściwą, barwę, zapach, smak, żelazo ogólne, mangan, twardość ogólną, chlorki, jon amonowy, azotany, azotyny, zasadowość, indeks nadmanganianowy, siarczany, sól, potas, wapń, magnez, ozon, chrom, ołów, kadm, miedź, glin, nikiel, arsen, srebro, selen, antymon, bor, OWO, fluorki, Σ chloranów i chlorynów, bromiany, cyjanki związane, cyjanki wolne, cyjanki, rtęć, benzo(a)apiren, Σ WWA, akryloamid, epichlorohydrynę, benzen, chlorek winylu, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2-dichloroetan, bromodichlorometan, chloroform, Σ THM, pestycydy i Σ pestycydów, substancje rozpuszczalne oraz chloraminę.

Przeprowadzone badania próbek wody wykazały, że woda z wodociągu Włocławek spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 część A tab. 1, część B i część C tab. 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294) w zakresie oznaczonych parametrów.

Biorąc pod uwagę powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Włocławek, zarządzanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Toruńska 146, 87-800 Włocławek.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
we Włocławku
Zofia Ziółkowska

Wyk. w 3 egz.

Otrzymują:

1. adresat – egz. nr 1
2. Prezydent Miasta Włocławek Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek – za pośrednictwem platformy ePUAP
3. NHŻ wm. – egz. nr 2
4. aa – egz. nr 3

K.sz.

Kierownik Sekcji
Higieny Środowiska
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
we Włocławku

Nurba Wojciechowska
05.12.2023