



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pruszczu Gdańskim**

Pruszcz Gdański, dnia 16.01.2024 r.
za dowodem doręczenia

HK.9022.5.51.2024.PCh.1

**OCENA O JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
ZA ROK 2023**

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim na podstawie art. 4 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 ze zm.), art. 12 ust. 1 i ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537 ze zm.) oraz § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) po przeanalizowaniu wyników badań próbek wody pobranych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody **w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Piekło Górne gm. Przywidz, zaopatrującego w wodę miejscowość Piekło Górne, tj.:**

- próbka nr 708 z dnia 20.06.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 708A/521/23 z dnia 26.06.2023 r. oraz 708N/521/23 z dnia 26.06.2023 r. (data wpływu: 28.06.2023 r.) - 83-047 Piekło Górne, gm. Przywidz, ul. Szybowcowa 16, budynek mieszkalny, kurek czerpalny wody w kuchni
- próbka nr 1331 z dnia 15.11.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 1331A/521/23 z dnia 22.11.2023 r. wraz z załącznikiem nr 1 do sprawozdania z badań nr 1331A/521/23 z dnia 20.11.2023 r. oraz sprawozdanie z badań nr 1331N/521/23 z dnia 22.11.2023 r. wraz z załącznikiem nr 1 do sprawozdania z badań nr 1331N/521/23 z dnia 20.11.2023 r. (data wpływu: 22.11.2023 r.) - 83-047 Piekło Górne, gm. Przywidz, ul. Szybowcowa 15, budynek mieszkalny, kurek czerpalny wody w kuchni

oraz po przeanalizowaniu wyników badań próbek wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej na zlecenie Gminy Przywidz, ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz przez J. S. Hamilton Poland Sp. z o.o., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia:

- próbka z dnia 13.03.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 131138/23/GDY z dnia 17.03.2023 r. (data wpływu: 20.03.2023 r.) - Piekło Górne, ul. Szybowcowa 44
- próbka z dnia 19.06.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 320461/23/GDY z dnia 26.06.2023 r. (data wpływu: 27.06.2023 r.) - Piekło Górne, ujęcie wody - hydrofornia

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:

1. przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu w m. Piekło Górne, gm. Przywidz,

2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 10 do rozporządzenia Ministra


Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, co następuje:

analiza próbek wody, o których mowa na wstępie pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Piekło Górne, gm. Przywidz wykazała, że jakość wody, w badanym zakresie, spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Ocenę o jakości wody z wyżej wymienionego urządzenia wodociągowego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRUSZCZU GDAŃSKIM
z up. 
Renata Czerska
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Pruszczu Gdańskim

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Przywidz
ul. Gdańska 7
83-047 Przywidz
2. Starosta Gdański
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdański.
3. Ludność zaopatrywana z ww. wodociągu - na ręce Wójta Gminy Przywidz.
4. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pruszczu Gdańskim**

Pruszcz Gdański, dnia 16.01.2024 r.
za dowodem doręczenia

HK.9022.5.52.2024.PCh.1

**OCENA O JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
ZA ROK 2023**

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim na podstawie art. 4 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 ze zm.), art. 12 ust. 1 i ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537 ze zm.) oraz § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) po przeanalizowaniu wyników badań próbek wody pobranych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Trzepowo, gm. Przywidz zaopatrującego w wodę m. Trzepowo z wyjątkiem ul. Osada Kaszubska oraz m. Borowina (ul. Sportowa, ul. Bursztynowa, ul. Granitowa, ul. Wesola, ul. Cicha, ul. Łąkowa, ul. Paskowa oraz ul. Długa od nr 1 do nr 7), tj. :

- próbka nr 782 z dnia 04.07.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 782A/521/23 z dnia 07.07.2023 r. oraz 782N/521/23 z dnia 07.07.2023 r. (data wpływu: 24.07.2023 r.) - 83-047 Borowina, gm. Przywidz, ul. Cicha, sklep spożywczy, kurek czerpalny wody w toalecie
- próbka nr 1228 z dnia 18.10.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 1228A/521/23 z dnia 26.10.2023 r. wraz z załącznikiem nr 1 z dnia 25.10.2023 r. oraz sprawozdanie z badań nr 1228N/521/23 z dnia 26.10.2023 r. wraz z załącznikiem nr 1 z dnia 25.10.2023 r. (data wpływu: 26.10.2023 r.) - 83-047 Borowina, gm. Przywidz, ul. Długa 1, Szkoła Podstawowa w Trzepowie, kurek czerpalny wody w łazience

oraz po przeanalizowaniu wyników badań próbek wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej na zlecenie Gminy Przywidz, ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz przez Laboratorium J. S. Hamilton Poland Sp. z o.o., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia:

- próbka z dnia 13.03.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 131137/23/GDY z dnia 17.03.2023 r. (data wpływu: 20.03.2023 r.) - Borowina, ul. Cicha 2 - sklep spożywczy
- próbka z dnia 19.06.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 320462/23/GDY z dnia 26.06.2023 r. (data wpływu: 27.06.2023 r.) - Trzepowo, ujęcie wody - SUW
- próbka z dnia 03.07.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 348841/23/GDY z dnia 07.07.2023 r. (data wpływu: 11.07.2023 r.) - Borowina, ul. Cicha - sklep spożywczy, WC, kran przy umywalce;

- próbka z dnia 03.07.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 348842/23/GDY z dnia 07.07.2023 r. (data wpływu: 11.07.2023 r.) - Trzepowo - szkoła podstawowa, WC personelu, kran przy umywalce;
- próbka z dnia 03.07.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 348840/23/GDY z dnia 12.07.2023 r. (data wpływu: 12.07.2023 r.) - SUW ujęcie wody - Trzepowo;
- próbka z dnia 17.07.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 378468/23/GDY z dnia 25.07.2023 r. (data wpływu: 25.07.2023 r.) - Borowina, ul. Cicha - sklep spożywczy
- próbka z dnia 17.07.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 378467/23/GDY z dnia 25.07.2023 r. (data wpływu: 25.07.2023 r.) - SUW, ujęcie wody - Trzepowo

stwierdza:


1. przydatność wody przeznaczanej do spożycia przez ludzi z wodociągu w m. Trzepowo, gm. Przywidz,
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 10 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczanej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, co następuje:

analiza próbek wody, o których mowa na wstępie pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Trzepowo, gm. Przywidz wykazała, że jakość wody, w badanym zakresie, spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczanej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Ocenę o jakości wody z wyżej wymienionego urządzenia wodociągowego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRUSZCZU GDAŃSKIM**
z up. 
Renata Czerwik
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Pruszczu Gdańskim

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Przywidz
ul. Gdańska 7
83-047 Przywidz
2. Starosta Gdański
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdański.
3. Ludność zaopatrywana z ww. wodociągu - na ręce Wójta Gminy Przywidz.
4. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pruszczu Gdańskim**

Pruszcz Gdański, dnia 16.01.2024 r.
za dowodem doręczenia

HK.9022.5.53.2024.PCh.1

**OCENA O JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
ZA ROK 2023**

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim na podstawie art. 4 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 ze zm.), art. 12 ust. 1 i ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537 ze zm.) oraz § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) po przeanalizowaniu wyników badań próbki wody pobranej w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Borowina, gm. Przywidz, zaopatrującego w wodę część miejscowości Borowina (ul. Skarszewska, ul. Klonowska, ul. Wiejska, ul. Spacerowa, ul. Leśna oraz ul Długa od nr 14 do nr 65), tj.:

- próbka nr 1265 z dnia 25.10.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 1265A/521/23 z dnia 30.10.2023 r. oraz 1265N/521/23 z dnia 30.10.2023 r. (data wpływu: 31.10.2023 r.) - 83-047 Borowina, gm. Przywidz, ul. Leśna 4, budynek mieszkalny, kurek czerpalny wody w kuchni

oraz po przeanalizowaniu wyników badań próbek wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej na zlecenie Gminy Przywidz, ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz przez J. S. Hamilton Poland Sp. z o. o., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia:

- próbka z dnia 13.03.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 131136/23/GDY z dnia 17.03.2023 r. (data wpływu: 20.03.2023 r.) - Borowina, ujęcie wody - SUW
- próbka z dnia 19.06.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 320460/23/GDY z dnia 26.06.2023 r. (data wpływu: 27.06.2023 r.) - Borowina, ul. Długa 65

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:

1. przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu w m. Borowina, gm. Przywidz,


2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 10 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, co następuje:

analiza próbek wody, o których mowa na wstępie pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Borowina, gm. Przywidz wykazała, że jakość wody, w badanym zakresie, spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Ocenę o jakości wody z wyżej wymienionego urządzenia wodociągowego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRUSZCZU GDAŃSKIM**
z up. 
Renata Czerska
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Pruszczu Gdańskim

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Przywidz
ul. Gdańska 7
83-047 Przywidz
2. Starosta Gdański
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdański
3. Ludność zaopatrywana z ww. wodociągu - na ręce Wójta Gminy Przywidz.
4. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pruszczu Gdańskim**

Pruszcz Gdański, dnia 16.01.2024 r.
za dowodem doręczenia

HK.9022.5.54.2024.PCh.1

**OCENA O JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
ZA ROK 2023**

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim na podstawie art. 4 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 ze zm.), art. 12 ust. 1 i ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537 ze zm.) oraz § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) po przeanalizowaniu wyników badań próbki wody pobranej w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody z **wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Sucha Huta gm. Przywidz zaopatrującego w wodę miejscowości: Sucha Huta, Bliziny, Kierzkowo, Miłowo, tj.:**

- próbka nr 1267 z dnia 25.10.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 1267A/521/23 z dnia 30.10.2023 r. oraz 1267N/521/23 z dnia 30.10.2023 r. (data wpływu: 31.10.2023 r.) - 83-047 Miłowo, gm. Przywidz, Stacja Podnoszenia Ciśnienia, kurek czerpalny wody

oraz po przeanalizowaniu wyników badań próbek wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej na zlecenie Gminy Przywidz, ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz przez Laboratorium J. S. Hamilton Poland Sp. z o.o., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia:

- próbka z dnia 13.03.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 131135/23/GDY z dnia 17.03.2023 r. (data wpływu: 20.03.2023 r.) - Miłowo ul. Brzozowa 8
- próbka z dnia 19.06.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 320459/23/GDY/1 z dnia 26.06.2023 r. (data wpływu: 27.06.2023 r.) - Sucha Huta, ujęcie wody - SUW
- próbka z dnia 28.06.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 342712/23/GDY z dnia 03.07.2023 r. (data wpływu: 05.07.2023 r.) - Miłowo - ul. Brzozowa 8 - budynek mieszkalny, kran w łazience
- próbka z dnia 28.06.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 342710/23/GDY z dnia 04.07.2023 r. (data wpływu: 05.07.2023 r.) - Sucha Huta, ujęcie wody - SUW
- próbka z dnia 28.06.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 342711/23/GDY z dnia 04.07.2023 r. (data wpływu: 05.07.2023 r.) - Miłowo, Stacja Podnoszenia Ciśnienia, kurek czerpalny

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:

1. przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu w m. Sucha Huta, gm. Przywidz,


2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 10 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, co następuje:

analiza próbek wody, o których mowa na wstępie pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Sucha Huta, gm. Przywidz wykazała, że jakość wody, w badanym zakresie, spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Ocenę o jakości wody z wyżej wymienionego urządzenia wodociągowego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRUSZCZU GDAŃSKIM
z up. 
Renata Czerska
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Pruszczu Gdańskim

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Przywidz
ul. Gdańska 7
83-047 Przywidz
2. Starosta Gdański
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdański.
3. Ludność zaopatrywana z ww. wodociągu - na ręce Wójta Gminy Przywidz.
4. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pruszczu Gdańskim**

Pruszcz Gdański, dnia 16.01.2024 r.
za dowodem doręczenia

HK.9022.5.55.2024.PCh.1

**OCENA O JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
ZA ROK 2023**

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim na podstawie art. 4 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 ze zm.), art. 12 ust. 1 i ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537 ze zm.) oraz § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) po przeanalizowaniu wyników badań próbki wody pobranej w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody z **wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Ząbrsko Górne gm. Przywidz, zaopatrującego w wodę miejscowości: Jodłowno, Marszewska Góra, Ząbrsko Górne, tj.:**

- próbka nr 1266 z dnia 25.10.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 1266A/521/23 z dnia 30.10.2023 r. oraz 1266N/521/23 z dnia 30.10.2023 r. (data wpływu: 31.10.2023 r.) - 83-047 Jodłowno, gm. Przywidz, ul. Dębowa 1, budynek mieszkalny, kurek czerpalny wody w kuchni

oraz po przeanalizowaniu wyników badań próbek wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej na zlecenie Gminy Przywidz, ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz przez Laboratorium J. S. Hamilton Poland Sp. z o.o., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia:

- próbka z dnia 13.02.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 75393/23/GDY z dnia 17.02.2023 r. (data wpływu: 17.02.2023 r.) - Ząbrsko Górne, ujęcie wody - hydrofornia
- próbka z dnia 15.05.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 250079/23/GDY z dnia 22.05.2023 r. (data wpływu: 25.05.2023 r.) - Ząbrsko Górne, ul. Na Wzgórzu - sklep spożywczy
- próbka z dnia 25.05.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 275558/23/GDY z dnia 31.05.2023 r. (data wpływu: 01.06.2023 r.) - Jodłowno, ul. Dębowa 1 - budynek mieszkalny kran w kuchni
- próbka z dnia 25.05.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 275560/23/GDY z dnia 31.05.2023 r. (data wpływu: 01.06.2023 r.) - Ząbrsko Górne, ul. Na Wzgórzu 2 - sklep spożywczy - kran w toalecie
- próbka z dnia 25.05.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 275559/23/GDY z dnia 31.05.2023 r. (data wpływu: 01.06.2023 r.) - Ząbrsko Górne, ujęcie wody - SUW kran na rurze zasilającej sieć

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:

1. przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu w m. Ząbrsko Górne, gm. Przywidz,
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 10 do rozporządzenia Ministra


Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, co następuje:

analiza próbek wody, o których mowa na wstępie pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Ząbrsko Górne, gm. Przywidz wykazała, że jakość wody, w badanym zakresie, spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Ocenę o jakości wody z wyżej wymienionego urządzenia wodociągowego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRUSZCZU GDAŃSKIM
z up. 
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Pruszczu Gdańskim

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Przywidz
ul. Gdańska 7
83-047 Przywidz
2. Starosta Gdański
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdański.
3. Ludność zaopatrywana z ww. wodociągu - na ręce Wójta Gminy Przywidz.
4. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pruszczu Gdańskim**

Pruszcz Gdański, dnia 16.01.2024 r.
za dowodem doręczenia

HK.9022.5.56.2024.PCh.1

**OCENA O JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
ZA ROK 2023**

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim na podstawie art. 4 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 ze zm.), art. 12 ust. 1 i ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537 ze zm.) oraz § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) po przeanalizowaniu wyników badań próbki wody pobranej w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody z **wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Nowa Wieś Przywidzka gm. Przywidz, zaopatrującego w wodę miejscowości: Nowa Wieś Przywidzka, Majdany, Michalin, Częstocin (od 16.08.2023 r.)**, tj.:

- próbka nr 270 z dnia 15.03.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 270A/521/23 z dnia 21.03.2023 r. (data wpływu: 21.03.2023 r.) oraz sprawozdanie z badań nr 270N/521/23 z dnia 21.03.2023 r. (data wpływu: 21.03.2023 r.) - ul. Szkolna 4, Szkoła Podstawowa

oraz po przeanalizowaniu wyników badań próbek wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej na zlecenie Gminy Przywidz, ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz przez Laboratorium J. S. Hamilton Poland Sp. z o.o., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia:

- próbka z dnia 15.05.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 250078/23/GDY z dnia 22.05.2023 r. (data wpływu: 25.05.2023 r.) - Nowa Wieś Przywidzka, ujęcie wody - hydrofornia
- próbka z dnia 16.10.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 566930/23/GDY z dnia 20.10.2023 r. (data wpływu: 20.10.2023 r.) - Nowa Wieś Przywidzka, Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 4

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:


1. przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu w m. Nowa Wieś Przywidzka, gm. Przywidz,
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 10 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, co następuje:

analiza próbek wody, o których mowa na wstępie pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Nowa Wieś Przywidzka, gm. Przywidz wykazała, że jakość wody, w badanym zakresie, spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Ocenę o jakości wody z wyżej wymienionego urządzenia wodociągowego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRUSZCZU GDAŃSKIM
z up. 
Renata Czerna
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Pruszczu Gdańskim

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Przywidz
ul. Gdańska 7
83-047 Przywidz
2. Starosta Gdański
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdański.
3. Ludność zaopatrywana z ww. wodociągu - na ręce Wójta Gminy Przywidz.
4. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pruszczu Gdańskim**

Pruszcz Gdański, dnia 16.01.2024 r.
za dowodem doręczenia

HK.9022.5.57.2024.PCh.1

**OCENA O JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
ZA ROK 2023**

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim na podstawie art. 4 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 ze zm.), art. 12 ust. 1 i ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537 ze zm.) oraz § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) po przeanalizowaniu wyników badań próbki wody pobranej w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody z **wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Gromadzin gm. Przywidz, zaopatrującego w wodę miejscowość Gromadzin**, tj.:

- próbka nr 269 z dnia 15.03.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 269A/521/23 oraz nr 269N/521/23 z dnia 21.03.2023 r. (data wpływu: 21.03.2023 r.) - 83-047 Gromadzin, gm. Przywidz, ul. Źródlana 13, budynek mieszkalny - kurek czerpalny wody w łazience

oraz po przeanalizowaniu wyników badań próbek wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej na zlecenie Gminy Przywidz, ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz przez Laboratorium J. S. Hamilton Poland Sp. z o.o., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia:

- próbka z dnia 17.04.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 196720/23/GDY z dnia 21.04.2023 r. (data wpływu: 25.04.2023 r.) - Gromadzin, ujęcie wody - hydrofornia
- próbka z dnia 18.09.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 502211/23/GDY/Z1 z dnia 02.10.2023 r. (data wpływu: 03.10.2023 r.) - Łazienka, Źródlana 13, Gromadzin;

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:


1. przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu w m. Gromadzin, gm. Przywidz,
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 10 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, co następuje:

analiza próbek wody, o których mowa na wstępie pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Gromadzin, gm. Przywidz wykazała, że jakość wody, w badanym zakresie, spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Ocenę o jakości wody z wyżej wymienionego urządzenia wodociągowego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRUSZCZU GDAŃSKIM**
z up. 
Renata Czerna
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Pruszczu Gdańskim

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Przywidz
ul. Gdańska 7
83-047 Przywidz
2. Starosta Gdański
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdański.
3. Ludność zaopatrywana z ww. wodociągu - na ręce Wójta Gminy Przywidz.
4. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pruszczu Gdańskim**

Pruszcz Gdański, dnia 16.01.2024 r.
za dowodem doręczenia

HK.9022.5.58.2024.PCh.1

**OCENA O JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
ZA ROK 2023**

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim na podstawie art. 4 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 ze zm.), art. 12 ust. 1 i ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537 ze zm.) oraz § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) po przeanalizowaniu wyników badań próbek wody pobranych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody z **wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Stara Huta gm. Przywidz zaopatrującego w wodę miejscowości: Stara Huta, Czarna Huta, Rożtoka, Klonowo Dolne, Klonowo Górne, Częstocin (do 16.08.2023 r.), tj.:**

- próbka nr 402 z dnia 18.04.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 402A/521/23 z dnia 21.04.2023 r. (data wpływu: 21.04.2023 r.) oraz sprawozdanie z badań nr 402N/521/23 z dnia 21.04.2023 r. (data wpływu: 21.04.2023 r.) - 83-047 Częstocin, gm. Przywidz, ul. Wakacyjna 65, Budynek mieszkalny
- próbka nr 781 z dnia 04.07.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 781A/521/23 z dnia 07.07.2023 r. oraz 781N/521/23 z dnia 07.07.2023 r. (data wpływu: 24.07.2023 r.) - 83-047 Klonowo Dolne, gm. Przywidz, ul. Zgody 2, budynek mieszkalny, kurek czerpalny wody

oraz po przeanalizowaniu wyników badań próbek wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej na zlecenie Gminy Przywidz, ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz przez Laboratorium J. S. Hamilton Poland Sp. z o. o., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia:

- próbka z dnia 13.02.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 75392/23/GDY z dnia 17.02.2023 r. (data wpływu: 17.02.2023 r.) - Stara Huta, Klonowo Dolne, ul. Zgody 2
- próbka z dnia 15.05.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 250077/23/GDY z dnia 22.05.2023 r. (data wpływu: 25.05.2023 r.) - Stara Huta, ujęcie wody - SUW
- próbka z dnia 17.07.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 378463/23/GDY z dnia 28.07.2023 r. (data wpływu: 01.08.2023 r.) - Stara Huta, Częstocin, ul. Wakacyjna 65
- próbka z dnia 16.10.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 566929/23/GDY z dnia 20.10.2023 r. (data wpływu: 20.10.2023 r.) - Stara Huta, ujęcie wody - SUW

- próbka z dnia 13.12.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 684238/23/GDY z dnia 21.12.2023 r. (data wpływu: 21.12.2023 r.) - Klonowo Dolne, ul. Zgody 2, dom jednorodzinny - kuchnia

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:

1. przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu w m. Stara Huta, gm. Przywidz,
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 10 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, co następuje:

analiza próbek wody, o których mowa na wstępie pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Stara Huta, gm. Przywidz wykazała, że jakość wody, w badanym zakresie, spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Ocenę o jakości wody z wyżej wymienionego urządzenia wodociągowego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRUSZCZU GDAŃSKIM**

z up.

Renata Czerska

**Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Pruszczu Gdańskim**

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Przywidz
ul. Gdańska 7
83-047 Przywidz
2. Starosta Gdański
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdański.
3. Ludność zaopatrywana z ww. wodociągu - na ręce Wójta Gminy Przywidz.
4. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pruszczu Gdańskim**

Pruszcz Gdański, dnia 16.01.2024 r.
za dowodem doręczenia

HK.9022.5.59.2024.PCh.1

**OCENA O JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
ZA ROK 2023**

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim na podstawie art. 4 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 ze zm.), art. 12 ust. 1 i ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537 ze zm.) oraz § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) po przeanalizowaniu wyników badań próbek wody pobranych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody z **wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Przywidz, zaopatrującego w wodę miejscowości: Przywidz, Piekło Dolne**, tj.:

- próbka nr 403 z dnia 18.04.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 403A/521/23 z dnia 21.04.2023 r. (data wpływu: 21.04.2023 r.) oraz sprawozdanie z badań nr 403N/521/23 z dnia 21.04.2023 r. (data wpływu: 21.04.2023 r.) - 83-047 Przywidz, ul. Gdańska 7, Urząd Gminy Przywidz
- próbka nr 780 z dnia 04.07.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 780A/521/23 z dnia 07.07.2023 r. oraz 780N/521/23 z dnia 07.07.2023 r. (data wpływu: 24.07.2023 r.) - 83-047 Piekło Dolne, gm. Przywidz, ul. Dolinowa, Stacja Paliw, kurek czerpalny wody w pomieszczeniu socjalnym

oraz po przeanalizowaniu wyników badań próbek wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej na zlecenie Gminy Przywidz, ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz przez Laboratorium J. S. Hamilton Poland Sp. z o.o., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia:

- próbka z dnia 09.01.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 8254/23/GDY z dnia 16.01.2023 r. (data wpływu: 16.01.2023 r.) - Urząd Gminy, ul. Gdańska 7
- próbka z dnia 23.01.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 33749/23/GDY z dnia 02.02.2023 r. (data wpływu: 06.02.2023 r.) - Przywidz, ul. Gdańska 7, „UG” łazienka, kran
- próbka z dnia 23.01.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 33748/23/GDY z dnia 02.02.2023 r. (data wpływu: 06.02.2023 r.) - Przywidz, ul. SUW, kran, woda uzdatniona
- próbka z dnia 23.01.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 33747/23/GDY z dnia 02.02.2023 r. (data wpływu: 06.02.2023 r.) - Przywidz, ul. Dolinowa, Stacja Paliw „Orlen”, kran, pomieszczenie socjalne
- próbka z dnia 08.02.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 66832/23/GDY z dnia 21.02.2023 r. (data wpływu: 21.02.2023 r.) - SUW Przywidz
- próbka z dnia 08.02.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 66833/23/GDY/Z1 z dnia 22.02.2023 r. (data wpływu: 22.02.2023 r.) - Urząd Gminy Przywidz, ul. Gdańska 7, kran w łazience

- próbka z dnia 17.04.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 196719/23/GDY z dnia 21.04.2023 r. (data wpływu: 25.04.2023 r.) - Przywidz, Piekło Dolne, ul. Dolinowa Stacja Paliw
- próbka z dnia 17.07.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 378461/23/GDY z dnia 21.07.2023 r. (data wpływu: 01.08.2023 r.) - Przywidz, ujęcie wody - SUW
- próbka z dnia 18.09.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 502213/23/GDY z dnia 02.10.2023 r. (data wpływu: 02.10.2023 r.) - Urząd Gminy, łaźienka, Gdańska 7, Przywidz
- próbka z dnia 13.12.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 684239/23/GDY z dnia 21.12.2023 r. (data wpływu: 21.12.2023 r.) - Piekło Dolne, ul. Dolinowa Stacja Paliw

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:

1. przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu w m. Przywidz, gm. Przywidz,
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 10 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, co następuje:

analiza próbek wody, o których mowa na wstępie pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Przywidz, gm. Przywidz wykazała, że jakość wody, w badanym zakresie, spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Ocenę o jakości wody z wyżej wymienionego urządzenia wodociągowego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRUSZCZU GDAŃSKIM**
z up. *Renata Czerska*
**Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Pruszczu Gdańskim**

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Przywidz
ul. Gdańska 7
83-047 Przywidz
2. Starosta Gdański
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdański.
3. Ludność zaopatrywana z ww. wodociągu -na ręce Wójta Gminy Przywidz.
4. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pruszczu Gdańskim**

Pruszcz Gdański, dnia 16.01.2024 r.
za dowodem doręczenia

HK.9022.5.60.2024.PCh.1

**OCENA O JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
ZA ROK 2023**

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim na podstawie art. 4 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 ze zm.), art. 12 ust. 1 i ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537 ze zm.) oraz § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) po przeanalizowaniu wyników badań próbek wody pobranych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody z **wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Kozia Góra, gm. Przywidz zaopatrującego w wodę miejscowości: Pomlewo, Kozia Góra, Szklana Góra, Huta Górna, Katarynki, tj.:**

- próbka nr 268 z dnia 15.03.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 268A/521/23 z dnia 21.03.2023 r. (data wpływu: 21.03.2023 r.) oraz sprawozdanie z badań nr 268N/521/23 z dnia 21.03.2023 r. (data wpływu: 21.03.2023 r.) - 83-047 Kozia Góra, gm. Przywidz, ul. Słonecznikowa 11, budynek mieszkalny
- próbka nr 707 z dnia 20.06.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 707A/521/23 z dnia 26.06.2023 r. oraz 707N/521/23 z dnia 26.06.2023 r. (data wpływu: 28.06.2023 r.) - 83-047 Pomlewo, gm. Przywidz, ul. Szkolna 3, Szkoła Podstawowa w Pomlewie, kurek czerpalny wody w kotłowni
- próbka nr 1330 z dnia 15.11.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 1330A/521/23 z dnia 22.11.2023 r. wraz z załącznikiem nr 1 do sprawozdania z badań nr 1330A/521/23 z dnia 20.11.2023 r. oraz sprawozdanie z badań nr 1330N/521/23 z dnia 22.11.2023 r. wraz z załącznikiem nr 1 do sprawozdania z badań 1330N/521/23 z dnia 20.11.2023 r. (data wpływu: 22.11.2023 r.) - 83-047 Pomlewo, gm. Przywidz, ul. Szkolna 3, Szkoła Podstawowa w Pomlewie, kurek czerpalny wody w toalecie

oraz po przeanalizowaniu wyników badań próbek wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej na zlecenie Gminy Przywidz, ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz przez J. S. Hamilton Poland Sp. z o.o., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia:

- próbka z dnia 09.01.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 8255/23/GDY z dnia 16.01.2023 r. (data wpływu: 16.01.2023 r.) - Szkoła Podstawowa, Pomlewo, ul. Szkolna 3

- próbka z dnia 24.03.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 157813/23/GDY z dnia 31.03.2023 r. (data wpływu: 03.04.2023 r.) - SUW Kozia Góra
- próbka z dnia 24.03.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 157815/23/GDY z dnia 31.03.2023 r. (data wpływu: 03.04.2023 r.) - Pomlewo, ul. Szkolna 3 - szkoła podstawowa
- próbka z dnia 24.03.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 157814/23/GDY z dnia 31.03.2023 r. (data wpływu: 03.04.2023 r.) - Kozia Góra, ul. Słonecznikowa 11 - budynek mieszkalny, kuchnia
- próbka z dnia 13.04.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 191925/23/GDY z dnia 19.04.2023 r. (data wpływu: 21.04.2023 r.) - Pomlewo, ul. Szkolna 3 - szkoła podstawowa
- próbka z dnia 13.04.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 191924/23/GDY z dnia 19.04.2023 r. (data wpływu: 21.04.2023 r.) - Kozia Góra, ul. Słonecznikowa 11 - budynek mieszkalny
- próbka z dnia 13.04.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 191923/23/GDY z dnia 19.04.2023 r. (data wpływu: 21.04.2023 r.) - Kozia Góra, ujęcie wody - SUW
- próbka z dnia 17.04.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 196721/23/GDY z dnia 21.04.2023 r. (data wpływu: 25.04.2023 r.) - Kozia Góra, ujęcie wody SUW
- próbka z dnia 21.04.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 210333/23/GDY z dnia 02.05.2023 r. (data wpływu: 08.05.2023 r.) - Pomlewo, ul. Szkolna 3- szkoła podstawowa
- próbka z dnia 21.04.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 210332/23/GDY z dnia 02.05.2023 r. (data wpływu: 08.05.2023 r.) - Kozia Góra, ul. Słonecznikowa 11 - budynek mieszkalny, kuchnia
- próbka z dnia 21.04.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 210331/23/GDY z dnia 02.05.2023 r. (data wpływu: 08.05.2023 r.) - Kozia Góra, ujęcie wody - SUW
- próbka z dnia 17.07.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 378464/23/GDY z dnia 28.07.2023 r. (data wpływu: 01.08.2023 r.) - Kozia Góra, ul. Słonecznikowa 11
- próbka z dnia 02.08.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 412151/23/GDY z dnia 08.08.2023 r. (data wpływu: 08.08.2023 r.) - Kozia Góra, ul. Słonecznikowa 11, 83-041 - budynek mieszkalny
- próbka z dnia 02.08.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 412152/23/GDY z dnia 08.08.2023 r. (data wpływu: 08.08.2023 r.) - Pomlewo, ul. Gdańska 6A - sklep spożywczy
- próbka z dnia 02.08.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 412150/23/GDY z dnia 07.08.2023 r. (data wpływu: 08.08.2023 r.) - Kozia Góra, ujęcie wody - SUW, 83-041, kran
- próbka z dnia 18.09.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 502212/23/GDY z dnia 22.09.2023 r. (data wpływu: 02.10.2023 r.) - Szkoła Podstawowa Pomlewo, łazienka, Szkolna 3, Kozia Góra
- próbka z dnia 13.12.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 684240/23/GDY z dnia 21.12.2023 r. (data wpływu: 21.12.2023 r.) - Kozia Góra, ul. Słonecznikowa 11, dom jednorodzinny - kuchnia

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:

1. przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu w m. Kozia Góra, gm. Przywidz,
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 10 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczanej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, co następuje:

analiza próbek wody, o których mowa na wstępie pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Kozia Góra, gm. Przywidz wykazała, że jakość wody, w badanym zakresie, spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczanej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Ocenę o jakości wody z wyżej wymienionego urządzenia wodociągowego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRUSZCZU GDAŃSKIM

z up.



Renata Czerna

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Pruszczu Gdańskim

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Przywidz
ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz
2. Starosta Gdański
ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdański.
3. Ludność zaopatrywana z ww. wodociągu -na ręce Wójta Gminy Przywidz.
4. a/a

