

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KONINIE

Oddział Nadzoru Sekcja Higieny Komunalnej

tel. 632439052 | tel. 632464976, 632464967

sekretariat.psse.konin@sanepid.gov.pl

higiena.komunalna.psse.konin@sanepid.gov.pl

www.gov.pl/web/psse-konin

/PSSE-Konin/skrytka

ul. Stanisława Staszica 16

62-500 Konin

NIP 6651743952

REGON 000778188-00024

BDO: 000134441

ON-HK.9020.1.1244.2022

Konin, dnia 30 grudnia 2022 r

**Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 21
62 – 540 Kleczew**

OCENA OKRESOWA JAKOŚCI WODY

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie w oparciu o:

1) sprawozdania z badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:

- wykonywanych w ramach nadzoru urzędowego:
 - przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie wg sprawozdań: Nr W-233-236/2022 z dnia 17.03.2022 r., Nr W-741-744/2022 z dnia 05.08.2022 r., Nr W-933/2022 z dnia 19.09.2022 r., Nr W-982/2022 z dnia 20.09.2022 r.,
 - przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu wg sprawozdania: Nr N/2652/2022/LB-WG/PCH/ z dnia 27.09.2022 r.
- wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej:
 - przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie wg sprawozdań: Nr W-39-S/2022 z dnia 19.01.2022 r., Nr W-146-S/2022 z dnia 18.02.2022 r., Nr W-406-S/2022 z dnia 29.04.2022 r., Nr W-485-S/2022 z dnia 18.05.2022 r., Nr W-553-S/2022 z dnia 07.06.2022 r., Nr W-764-S/2022 z dnia 28.07.2022 r., Nr W-777-778-S/2022 z dnia 01.08.2022 r., Nr W-822-S/2022 z dnia 16.08.2022 r., Nr W-948-951-S/2022 z dnia 28.09.2022 r., Nr W-1036-S/2022 z dnia 25.10.2022 r., Nr W-1201-1204-S/2022 z dnia 25.11.2022 r., Nr W-1276-S/2022 z dnia 09.12.2022 r.,
 - przez Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa w Pszczynie wg sprawozdań z badań: Nr SB/131363/10/2022 z dnia 26.10.2022 r., Nr SB/131364/10/2022 z dnia 26.10.2022 r., Nr SB/149802/12/2022 z dnia 05.12.2022 r.,

2) analizę podejmowanych działań naprawczych,



3) prowadzony nadzór oparty na § 20 cytowanego na wstępie rozporządzenia

STWIERDZA

że woda z wodociągu publicznego Kalinowiec

- **w okresie od 26 lipca 2022 r. do 2 sierpnia 2022 r. odbiegała w zakresie parametru liczby bakterii grupy coli,**
- **w okresie od 12 września 2022 r. do 27 września 2022 r. odbiegała w zakresie parametru chloroform,**
- **w okresach od stycznia 2022 r. do 25 lipca 2022 r., od 3 sierpnia 2022 r. do 11 września 2022 r. i od 28 września 2022 r. do grudnia 2022 r. w badanym zakresie spełniała wymagania** określone w załącznikach 1 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ze względu na przekroczenie parametru liczby bakterii grupy coli przedsiębiorca podejmował działania naprawcze polegające na wzmożonym chlorowaniu, które ostatecznie skutkowały doprowadzeniem jakości wody w zakresie liczby bakterii grupy coli do obowiązujących wymagań. Natomiast ze względu na przekroczenie parametru chloroform przedsiębiorca podejmował działania naprawcze, które polegały na intensywnym płukaniu sieci wodociągowej. Podjęte działania ostatecznie skutkowały doprowadzeniem jakości wody w zakresie chloroformu do obowiązujących wymagań.

.....
Podpis PPIS w Koninie

Otrzymują:

1. Adresat
2. Burmistrz Miasta i Gminy Kleczew
ePUAP: /i86bp43wch/SkrytkaESP
3. a/a.

S.S.