

ŁAZY 03.03.2024r.

Zakład Kominiarski
Wojciech Jamrozik
Łazy Wielkie 6, 56-321 Bukowice
NIP 916-117-58-96, tel. 609 166 146



n1331
RPW/1549/2024 P
Data: 2024-03-06

OPINIA NR.2/03/2024

W budynku położonym w OLSZA 25
Dotycząca urządzeń grzewczo – kominowych będących własnością
LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO ŻMIGRÓD

Sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego Wojciecha Jamrozika w celu :

- 1- wskazania przewodu kominowego usytuowania miejsca na podłączenie
- 2- ustalenia prawidłowości podłączenia
- 3- ustalenia przyczyn wadliwego działania (nie dotyczy)
- 4- inne - inwentaryzacja.

W związku z powyższym stwierdza się co następuje :

W dniu sprawdzenia stwierdza się

Przewód kominowy do którego jest podłączony kocioł c. o. paliwo stały , jest nieszczelny.

Podczas kontroli została przewodu kominowego stwierdzono rozszczelnienie zamontowanego wkładu kominowego (owalny) oraz rozłączenie się przewodu z nasadą kominową .

Proponuje się zdemontowanie i wykonanie wkładu żaroodpornego okrągłego o średnicy fi 160mm

Opinia nie obejmuje kotłów mialowych, z mechanicznym wspomaganie ciągu kominowego (dmuchawy) dla których stosuje się odrębne przepisy.

Opinie sporządzono w oparciu o Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr. 89Poz. 414) wraz z późniejszymi zmianami , Rozporządzenia Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie Ochrony przeciw pożarowej oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12. kwietnia 2002r w sprawie W sprawie warunków, jakim Powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.. Nr75 poz.690 z 15 czerwca 2002r) Z późniejszymi zmianami

Opinie sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla właściciela (inwestora) i opiniodawcy

Uwaga

Po wykonaniu w/w zaleceń należy zgłosić do Zakładu kominiarskiego celem sprawdzenia prawidłowości podłączenia i wykonania oraz Wydania protokołu po wykonawczego - dotyczy punktu nr 1

Pieczętka i podpis
Uprawnionego mistrza kominiarskiego
Dyplom mistrzowski nr 303 z dnia 31.03.20

MISTRZ KOMINIARSKI
Wpisany do Rejestru pod nr 95/WR

Wojciech Jamrozik

PCH/328/2024
ID: 2200030000411

Zakład Kominiarski
Wojciech Jamrozik
Łazy Wielkie 6, 56-321 Bukowice
IP 916-117-08-93, tel. 609 166 146



OPINIA NR.3/07/2024

W budynku położonym w 55-100 UJEŹDZIEC MAŁY 3A
Dotycząca urządzeń grzewczo – kominowych będących własnością
NADLEŚNICTWO ŻMIGRÓD – LASY PAŃSTWOWE

Wykonawca;--

Sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego Wojciecha Jamrozika w celu :

- 1-wskazania przewodu kominowego usytuowania miejsca na podłączenie
- 2- ustalenia prawidłowości podłączenia
- 3- ustalenia przyczyn wadliwego działania (nie dotyczy)
- 4-inne - inwentaryzacja.

W związku z powyższym stwierdza się co następuje :

W dniu sprawdzenia stwierdza się

Stwierdza się ;

W pomieszczeniu kotłownia można podłączyć kocioł c. o. paliwo stałe – drewno , do przewodu kominowego po wcześniejszym odłączeniu obecnego kotła c. o. paliwo stałe przekrój przewodu dymowego Fi – 180mm wkład ceramiczny

Pomieszczenie kotłownia posiada wentylację grawitacyjną

Do pomieszczenia musi być dostarczona odpowiednia ilość powietrza dla montowanego urządzenia.

Ciągi przewodów kominowych prawidłowe - wystarczające

Opinia nie obejmuje kotłów miałowych, z mechanicznym wspomaganie ciągu kominowego (dmuchawy) dla których stosuje się odrębne przepisy.

Opinie sporządzono w oparciu o Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr. 89Poz. 414) wraz z późniejszymi zmianami , Rozporządzenia Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie Ochrony przeciwpożarowej oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12. kwietnia 2002r w sprawie W sprawie warunków, jakim Powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.. Nr75 poz.690 z 15 czerwca 2002r) Z późniejszymi zmianami

Opinie sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla właściciela (inwestora) i opiniodawcy

Pieczętka i podpis
Uprawnionego mistrza kominiarskiego
Dyplom mistrzowski nr 303 z dnia 31.03.2006

Uprawniony
MISTRZ KOMINIARSKI
Wpisany do Rejestru pod nr 95/WR

Wojciech Jamrozik

Uwaga

Po wykonaniu w/w zaleceń należy zgłosić do Zakładu kominiarskiego celem sprawdzenia Prawidłowości podłączenia i wykonania oraz Wydania protokołu po wykonawczego - dotyczy punktu nr 1