



Zn. spr.: ZG.270.1.2021

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ

Dotyczy: zapytania do treści SWZ pn. „Modernizacja - remont istniejącej dostrzegalni ppoż. "Zwola" wraz z budową przyłącza elektroenergetycznego dla celów instalacji automatycznego wizyjnego systemu ppoż. monitorująco-ostrzegawczego”

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 27 września 2021 roku, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy PZP¹, udzielam następujących wyjaśnień:

1. Prace stanowiące zakres zadania będą wiązały się z użyciem żurawia samochodowego klasy ~90- 100 t. Obecny stan ciągów komunikacyjnych (szerokość i stan utwardzenia) nie pozwalają na wykonanie dojazdu do placu budowy. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie wycinki drzew na odcinku drogi dojazdowej do wieży (droga leśna – obiekt wieżowy) oraz placu pod ustawienie żurawia samochodowego? Czy te prace będą wykonane przez Zamawiającego czy mają być częścią oferty Wykonawcy?

Odp.: W ocenie Zamawiającego nie zachodzi potrzeba wycinki drzew na odcinku drogi dojazdowej do wieży (droga leśna – obiekt wieżowy) oraz tworzenie placu pod ustawienie żurawia samochodowego, w związku z czym nie oczekuje od Wykonawcy wykonywania tych prac.

2. Czy Zamawiający przewiduje wykonanie wycinek drzew na trasie przewodu zasilającego tak aby umożliwić prace minikoparki? Czy ww. zakres będzie wykonany siłami Zamawiającego czy ma być zawarty w ofercie Wykonawcy?

Odp.: Zamawiający nie przewiduje wycinki drzew na trasie przewodu zasilającego, w związku z czym nie oczekuje jej wykonania przez Wykonawcę.

**Nadleśniczy
Nadleśnictwa Babki**

Robert Okińczyc
/podpisano elektronicznie/

¹ Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.)

Sprawę prowadzi: Katarzyna Gomulkiewicz -, starszy specjalista SL ds. mapy numerycznej, stanu posiadania i urządzania lasu , Dział Gospodarki Leśnej ,