



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PARCZEWIE

21-200 Parczew, ul. Piwonia 54
tel. 83 354-23-29, fax. 83 354-13-10
e-mail: psse.parczew@pis.gov.pl,
<https://www.gov.pl/psse-parczew>

Parczew, dn. 21.02.2022r.

ONS-HK.903.1.26.2022

**Wójt
Gminy Siemień**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Parczewie przesyła w załączeniu ocenę obszarową jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla gminy Siemień za rok 2021.

Z poważaniem

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Parczewie
mgr Ewa Kasmierz

Załącznik:

1. Ocena obszarowa jakości wody dla gminy Siemień – wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Siemień

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Siemieniu ul. Stawowa 1b, 21-220 Siemień



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PARCZEWIE

21-200 Parczew, ul. Piwonia 54
tel. 83 354-23-29, fax. 83 354-13-10
e-mail: psse.parczew@pis.gov.pl,
<https://www.gov.pl/psse-parczew>

Parczew, dn. 21.02.2022r.

ONS-HK.903.1.26.2022

Ocena obszarowa jakości wody gminy Siemień – wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Siemień

Gmina Siemień obsługiwana jest przez 1 wodociąg zbiorowego zaopatrzenia.

Właścicielem wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Siemień jest gmina Siemień a zarządcą i odpowiedzialnym za jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Siemieniu, ul. Stawowa 1b.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Siemień mieści się w grupie wodociągów produkujących od 100-1000m³ wody na dobę - (444,0 m³/dobę). Woda z wodociągu dostarczana jest do ok. 4451 mieszkańców gminy. Zaopatrywane miejscowości przez wodociąg: Siemień, Miłków, Wola Tulnicka, Tulniki, Gródek Szlachecki, Sewerynowka, Działyń, Amelin, Augustówka, Glinny Stok, Jezioro, Juliopol, Łubka, Nadzieja, Pomyków, Wierzchowiny Nowe, Wierzchowiny Stare, Władysławów, Wólka Siemieńska, Żminne.

Ujęcie wód podziemnych znajduje się w miejscowości Siemień. Woda z ujęcia podziemnego poddawana jest uzdatnianiu – odżelazianie, okresowe chlorowanie podchlorynem sodu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Parczewie monitoruje jakość wody do spożycia w wytypowanych punktach poboru prób wody z częstotliwością i w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.). Równolegle prowadzone są badania jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej przez zarządcę wodociągu – Zakład Gospodarki Komunalnej w Siemieniu.

W roku 2021 w ramach prowadzonego bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody pobrano do analizy bakteriologicznej i fizykochemicznej 4 próby wody, w tym 2 w ramach parametrów grupy A – monitoring kontrolny.

Na podstawie prowadzonych badań monitoringowych w roku 2021 nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wartości wskaźników mikrobiologicznych i fizykochemicznych.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Parczewie stwierdza, że jakość wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Siemień odpowiada wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.), i jest bezpieczna dla konsumenta.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Parczewie
mgr Ewa Kusmierz