



Hrubieszów, dnia 18.04.2024r.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W HRUBIESZOWIE**

22-500 Hrubieszów, ul. 27 Wołyńskiej
Dywizji Piechoty AK 6
tel. 84 696 50-10; 84 696 41-51,
fax 84 696 32-00
e-mail: psse.hrubieszow@sanepid.gov.pl

ONS.HK 903.1.40.2024

**Komunikat
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hrubieszowie**

**w sprawie braku przydatności wody do spożycia pochodzącej z wodociągu zbiorowego
zaopatrzenia Rozkoszówka, gm. Uchanie.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hrubieszowie zgodnie § 26 ust.1, pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), informuje, że badania jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Rozkoszówka zaopatrującego miejscowości: Rozkoszówka, Pielaki w powiecie hrubieszowskim, gm. Uchanie oraz część miejscowości Majdan w powiecie chełmskim, gm. Wojsławice wykazały przekroczenia parametru mikrobiologicznego.

**Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Rozkoszówka
nie nadaje się do spożycia.**


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hrubieszowie po zapoznaniu się z wynikami badań mikrobiologicznych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranej do badania w dniu 16.04.2024 r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Rozkoszówka w ramach prowadzonego nadzoru, stwierdził przekroczenie parametru mikrobiologicznego: liczba enterokoków kałowych w trzech punktach zgodności, co narusza § 3 ust. 3 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia (Dz.U z 2017 r., poz. 2294) i stwarza potencjalne zagrożenie dla zdrowia mieszkańców.

W związku z powyższym woda nie nadaje się do picia, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, wytwarzania lodu, mycia naczyń kuchennych i sztuców, mycia zębów i kąpieli,

jednocześnie zezwala się na:

- utrzymywanie wodociągu w eksploatacji jedynie w celu dokonania działań naprawczych oraz umożliwienia konsumentom korzystania z wody do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet).

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie przydatności wody do spożycia.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Hrubieszowie

mgr Ewa Krasnopółka